Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» июля 2025 г.
Регистрационный № 59-08-2025-011063

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Земцова Ольга Юрьевна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 312590219300018 ИНН: 590700867618

Место нахождения объекта защиты:
614038, край Пермский, г Пермь, ул Академика Веденеева, Дом 39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1953
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	632
1.6.	Объем здания, куб. м	2892
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации аналогово типа, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска РПР-01/2025/2 (ООО "Полярис")	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
отсутствует	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 69; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты "Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и	Выполняется

		конструктивным решениям" п. 4.1-4.4, 4.11	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 62, 68: СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарной водоснабжение" п. 4.1-4.4, 5.1, 5.2, табл. 1, 2, 6.1, 6.3, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90; СП 4.13130.2013 "системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 27, 30-32, 39, 40, 57-59, 78, 79, 87, 88, 137, табл. 21-24; СП 2.13130.2020 "системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.1, 4.2, 4.9, 5.2.1-5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.16, 6.5.1, табл. 6.8; СП 4.13130.2013 "системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара, эвакуационные пути и выходы	безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 5, 53, 89, табл. 28, 29; СП 2.13130.2020 "системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.7; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3-4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.13, 4.2.15-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.6, 4.4.9, 4.4.11.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 90; СП 4.13130.2013 "системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 52, 54, 55, 60, 81, 83, 84, 91, 103; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". п. 13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.11, 13.14.13, 13.15.1-13.15.5, 13.15.7, 13.15.12-13.15.15, 15.3, 17.1, 17.2, табл. 13.3, 13.5; СП 3.13130.2009 "системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, табл. 1, 2; СП 8.13130.2020 "системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение" п. 4.1-4.4, 5.1, 5.2, табл. 1, 2, 6.1, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4,; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". п. 14.1, 14.2, 14.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, 49, 50, 51, 81; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2-4, 10-16, 23, 26-28, 32, 35-37, 54-56, 60, 65, 67, 70, 71, 73, 395-398, 400, 406-409, прил. 1.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.