

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» июля 2025 г.

Регистрационный № 59-08-2025-011153



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №7"
г.Перми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901367953

ИНН: 5906031590

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, г. Пермь, ул. Целинная, д. 29Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.03.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2431

1.6.	Объем здания, куб. м	32383
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание оборудовано адресной автоматической системой пожарной сигнализацией на базе "Болид", системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа на основе "ТРОМБОН - ПУ-4". Для обнаружения пожара применены извещатели пожарные домовые адресно-аналоговые, извещатели пожарные домовые линейные, извещатели пожарные ручные адресные. Для оповещения о пожаре применены микрофоны настенные, громкоговорители настенные, табло "Выход" и "Направление к эвакуационному выходу". Резервное питание указанных систем обеспечено от аккумуляторов. Также на городские сети имеется наружный противопожарный водопровод, с пожарным гидрантом, в количестве не менее 2-х штук, расположенных на расстоянии не менее 200 метров от объекта защиты. Для дублирования сигнала пожарной тревоги, в пожарную часть, установлена объектовая станция ПАК "Стрелец-Мониторинг" (МУ05 П469/0.5).</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Объект: МАОУ "Гимназия №7" г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, д. 29Б имеет такое соответствующее исходным данным объёмно-планировочное решение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и составляет с учётом наихудшего значения сценария пожара $7,517 * 10$ в минус восьмой степени, что не превышает значение одной миллионной в год, при размещении одного человека в наиболее удалённой точке от выхода из здания, что соответствует статье 79 ФЗ от 22.07.2008г., №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. При этом, все системы, учитываемые при расчёте индивидуального пожарного риска, должны быть исправны и выполнены в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, и на объекте должны соблюдаться в полном объёме требования, изложенные в Правилах противопожарного режима Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства 16.09.2020г., №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". В случае несовпадения указанных исходных данных, в том числе (объёмно-планировочные решения, количества людей на объекте, работоспособность систем противопожарной защиты и т.д.), что были учтены в расчёте, данные выводы не могут считаться верными, а расчёт действительным.</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">21 389 249,33 (Договор страхования с САО "РЕСО-Гарантия" г.Пермь №SYS2724455951 от 17.02.2025г.)</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между</p>	<p>ФЗ-123, ст. 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1, п. 4.16 - выполняется</p>	<p align="center">Выполняется</p>

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 ст. 62; СП 8.13130.2020 п. 5.2, 5.10, таблица 2, 6.3, 8.6 - 8.9 - выполняется	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 - выполняется	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 35, ст. 36, ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88, ст. 134, ст. 137, таблица 21-24, 28; СП 2.13130.2020 п. 5.2.4, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.18, таблица 6.15; СП 4.13130.2013 п. 4.3 - выполняется	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.5 -4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.12.1, 9.2.7, таблица 13, 9.3.1-9.3.4 - выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.13, 7.14 - выполняется	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 54, ст. 60, ст. 62, ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91, ст. 103; СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.4, 4.1-4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 таблица 1, таблица 2; СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1-6.2.16; СП 7.13130.2013 п. 6.1, 6.2, 6.4-6.13, 8.1, 8.2, 8.5; СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.5, таблица 4; - - выполняется	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	ФЗ-123 ст. 103; СП 3.13130.2009 п. 3.3; СП 5.13130.2009 п. 14.1-14.4; - - выполняется	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г., №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 10-17, п. 21-23, п. 25-28, п. 30-32, п. 35-37, п. 41, п. 42, п. 54, п. 55, п. 60, п. 65, п. 88-92, п. 392-394, п. 395, п. 397, приложение 1, п. 406	Выполняется