



«01» октября 2025 г.

Регистрационный № 59-08-2025-015690

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание фермы корпус № 6

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125951000273

ИНН: 5951001420

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, р-н. Суксунский, пос. с.Ключи Ключевское сельское поселение
урочище "Домашние перемены", тер. -, ул. -, доп. ул. д. 44а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.04.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1454
1.6.	Объем здания, куб. м	8362
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ВН пожаро-опасность

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)														
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		нет												
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска 14.11.2022г., величина пожарного риска с расчетным значением $0,1862 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹</p>														
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб третьим лицам отсутствует</p>														
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 69, ч.1 ст.100; СП 4.13130.2013 п.6.1.2</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.62, 68, 99; СП 8.13130.2020 п.4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.15, 5.17, 5.18, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.11</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для</td> <td>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 69, ч.1 ст.100; СП 4.13130.2013 п.6.1.2	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.62, 68, 99; СП 8.13130.2020 п.4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.15, 5.17, 5.18, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.11	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч.1	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется													
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 69, ч.1 ст.100; СП 4.13130.2013 п.6.1.2	Выполняется													
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.62, 68, 99; СП 8.13130.2020 п.4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.15, 5.17, 5.18, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.11	Выполняется													
4.3. Проезды и подъезды для	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч.1	Выполняется													

	пожарной техники	ст.90, ст.98; СП 4.13130.2013 п.8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.0.2008г. № 123-ФЗ ст.57,58, 87, 88; СП 2.13130.2029 п.5.2.3, 5.4.4; (СП 2.13130.2029 п.6.1.2; -не выполняется) СП 4.13130.2013 п.6.1.39	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.53, 89, 134; СП 1.13130.2020 п.4.1.5, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.12, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.8, 8.2.7, 8.2.11, 8.5.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.90; СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 486.1311500.2020 табл. 1п.17; (СП 3.13130.2009 табл. 2 п.17 не выполняется)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 8.13130.2020 п.10.4, 10.5, 10.6, 10.10	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № от 16.09.2020г. № 1479 п.2, 2.1, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17.1, 23, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 54, 60, 6, 67, 71, 72, 73, 168, 169, 174, 372,392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 403,404, 406, 407, 409, 410, 413; Приказ МЧС РФ от 16.12.2024г. № 1120 прил. 1, 2, 3, 4	Выполняется
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------