

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» октября 2025 г.

Регистрационный № 59-08-2025-017047



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус механосборочного и гальванического производства (корпус 82)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900893622

ИНН: 5904006044

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. 40-летия Победы, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.10.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	28556
1.6.	Объем здания, куб. м	450884
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации - адресно-аналоговая, выполненная на базе «Орион Про» с применением оборудования НВП «Болид» - Система оповещения людей о пожаре - 3 типа - Противодымная система вентиляции: в коридорах 2 этажа приточно-вытяжная противодымная система вентиляции - Внутренний противопожарный водопровод. - Установки порошкового пожаротушения с применением модулей типа «Тунгус-9-взр» и «ОПАН-50» - Установки газового пожаротушения с применением модулей типа МПХ(65-120-50) и МПХ(55-180-50). - Наружное пожаротушение осуществляется от девяти пожарных гидрантов
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Расчет пожарного риска 1117 – ПБ.Р		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Информация отсутствует		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- часть 1 ст. 100 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, - п. 6.1.2, 6.1.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст. 99 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, - п. 4.4, 5.3, 6.3, 8.4, 8.6, 8.10 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- п. 8.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст. 30, 31, ст. 80, 87, ст. 88, ст. 134, 137, табл. 21 и 22 приложения ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - п. 6.1.1 СП 2.13130.2020 - п. 6.1.37, п. 6.1.38, п. 6.1.41, п. 6.1.45, п. 6.2.2, п. 6.2.5, п. 6.2.14, п.6.5.44 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст. 53, 89, 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - п.4.1.3, п. 4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 9.1.1, п.9.1.3, п. 9.2.4, п.9.2.7, п. 9.2.8 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	- ст. 54, ст. 62 ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - п. 1.1 СП 486.1311500.2020 - п. 3.3, п. 3.4, таб. 2 СП 3.13130.2009 - п. 7.6, п.	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.8, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.12 СП 7.13130.2013 - п. 6.1.4, п. 6.1.13, п. 6.1.20, п. 6.2.1, п. 6.2.5 СП 10.13130.2020 - п. 6.2, п. 6.5, п. 6.6 СП 6.13130.2021	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ст. 83, ст. 103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. - п. 6.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.7 СП 484.1311500.2020 - п. 4.4, п. 4.8 СП 3.13130.2009 - п. 5.3 СП 6.13130.2021 - п.6.8, п.6.10, п.6.11, п.6.18, п. 7.10 СП 7.13130.2013 - п. 6.2.5 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479: - разд. I. п. 2(1)-5, 9, 11-19, 23, 26-28, 32, 35, 36, 41, 43, 50, 54, 60; - разд. II. п. 70, 72; - разд. IX. п. 121-126, 130-132; - разд. XIV. п. 289, 292; - разд. XVI. п. 337, 338, 354-360, 362, 363, 366, 372; - разд. XVIII. п. 392; - разд. XIX. п. 397-399, 401-407, 409, 413.	Выполняется