


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«17» февраля 2026 г.
Регистрационный № 59-08-2026-001975

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902266004

ИНН: 5941001742

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, р-н. Красновишерский, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.11.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3558

1.6.	Объем здания, куб. м	65789						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации неадресного типа, сигнал срабатывания АПС при помощи ПАК "Стрелец-Мониторинг"; система противодымной защиты; система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет № 660/В/0347/2019-62 по оценке индивидуального пожарного риска объекта капитального строительства "Средняя общеобразовательная школа", от 30.05.2019 г.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется						

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 69. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 65-69. СНиП2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" пункты 2.12, 5.5, приложение 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62, 68. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 пункты 48, 49. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" пункты 2.12, 2.13, 2.20	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 71, 72. СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений" пункт 2.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 57,58,59,87,88,134,137. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25. СНиП П-64-80 "Детские дошкольные учреждения" пункты 3.1, 3.3, 3.4,	Выполняется

		<p>3.6 ,3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ,3.15, 3.16. СНиП II-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения" пункты 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.16, 3.1, 3.2, 3.3-3.29, 4.1, 5.1.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4, 89.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты 2, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37,50, 53.1, 55, 56, 60.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" пункты 3-15. СНиП II-64-80 "Детские дошкольные учреждения" пункты 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.29, 3.32, 3.38, 3.59, 3.60, 4.1, 6.8. СНиП II-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" пункты 24.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10. СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения" пункты 3.4-3.29, 6.1.</p>	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 23, 26, 48, 50, 60, 71, 72.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 51, 54, 55, 56, 60, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 103. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты 36, 37, 48, 50, 54, 55, 60. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" пункты 3-15. Свод правил СП 3.13130.2009 "системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" раздел 7, таблица 2. СП 5.13130.2009 " Системы противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" приложение А А.10, таблица А.1, А.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 81,82, 83, 84, 85, 86,91, 103. Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 пункты 36, 37, 48, 50, 54, 55, 60. Свод правил СП 3.13130.2009 "системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5,4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5, раздел 6 и раздел 7. СП 5.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" пункты 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4,15.5, 15.6, 15.8,15.9,15.10, 16.1,16.2, 16.3, 17.1,17.2,17.3, 17.4.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты 2, 2(1), 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17(1),21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,48,49,50,53.1,54,55,56,59,60,65,67,70,71,72,88-92,392 -409,413. Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 " Об определении порядка. видов. сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к</p>	Выполняется

	<p>содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п.1-5, приложения 1 п. 1-3, 5-17, 19-24, приложения 2-4. ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" разделы 4,5.</p>	
--	--	--