

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» марта 2026 г.

Регистрационный № 59-08-2026-003506



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куединская средняя
общеобразовательная школа №2 – Базовая школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КУЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 - БАЗОВАЯ
ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902251980

ИНН: 5939001061

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, р-н. Куединский, с. Краснояр, ул. Спортивная, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1314

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	6211
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации. Система АПС спроектирована на базе ППКООП «ВЭРС ПК - 16». На объекте установлен «Стрелец-мониторинг» (объектовая станция РСПИ №00538094), который обеспечивает передачу сигнала в подразделение пожарной охраны. Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-141, ДИП-212-41, извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-1/4р, извещатель пожарный тепловой с индикатором ИП-101-1а-А1, извещатель пожарный ручной ИПР-513-10. Система пожарной сигнализации – аналоговая</p> <p>2. Система оповещения и управления эвакуацией людей Система СОУЭ 3-типа. Система отвечает всем требованиям, предъявляемым к СОУЭ – 3-го типа. Блок речевого оповещения «Соната - К». Оповещатель световой «Выход» (Молния-12в), оповещатель пожарный речевой настенный «Соната - К».</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 изм.3, п.4.3, табл.1. ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.65, п.67, п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.62 СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.4, 5.1,5.2, табл. 1,2 п.8.5, 8.8, 8.9, ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.48, п.49, п.71	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.90 СП 4.13130.2013 изм.3, п.8.1.1в), п.8.1.4-8.1.8, п.8.13 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст. 137, табл. 21-24 СП 2.13130.2020 п.4.6,	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	п.5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1- 5.3.2, 5.4.2- 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7.15, табл.6.13. СП 4.13130.2013 изм.3 п.4.18-4.19, 5.6.2, 5.6.4, ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.13, п.15, п.23, п.25	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.5, ст.53, ст.89, табл.28, 29 СП 2.13130.2020 п.5.2.7 СП 1.13.130.2020 п. 4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.8, 4.2.9, 4.2.19, 4.3.2- 4.3.4, 4.4.1-4.4.2, 4.4.6, 7.12.1,7.12.3, 7.12.7, 7.12.11, 7.12.12. 7.12.13,7.12.19, таб.13 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.2, п.23, п.26, п.27, п.28, п.31, п.36, п.37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 изм.3 п.7.1,7.3, 7.5-7.7. ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.2, п.12, п.26, п.49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 7, табл.1, табл.2 СП 5.13130.2009 п.13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. СП 6.13130.2013 п.4.1, п.4.3, п.4.4, п 4.7, п.4.8,4.10, п.4.14 СП 7.13130 .2013 п. 8.5 СП 8.13130.2009 п. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12, 9.17, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 10.13130.2009 п.4.1.5 (б) ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.10, п.41, п.42, п.50, п.54, п.55	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	ФЗ №123-ФЗ; ст.46, ст.54, ст.83, ст.84, ст.103, ст.111. СП	Выполняется

	<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>3.13130.2009 п.3.3. СП 484.1311500.2020 п.5.12, п.5.13, п.5.14 СП 6.13130.2013 п.4.1, п.4.3, п.4.4.п 4.7, п.4.8, п.4.10, п.4.14 СП 7.13130.2013 п. 6.1, п.6.24 СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, п.4.1.8, п4.1.26-4.1.28, п.4.1.28, п.4.1.32-4.1.34, п.4.1.36, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.7-4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.16, п.4.4.1-4.4.21, п.4.5.1-4.5.4, прил. А, Г. ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.10, о) п.16, п.54, п.55</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п. 3,4,5,8,9,10, 11,12, 13,14,15, 16, 17, 18, 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28,29,30,31,32, 35, 36,37, 41,42,43, 54,55, 56, 60, 65, 71, 90, 91, 92, 393,394,395, 396,397,398, 400, 403, 404, 406, 407,409, приложение 1. Приказ МЧС России от 16.12.2024 г. №1120 п.1,2,3</p>	Выполняется