Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Псковской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» апреля 2023 г.
Регистрационный № 60-08-2023-005429

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Помещение структурного подразделения "Школьное отделение для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026000973569 ИНН: 6027038789

Место нахождения объекта защиты:
180004, обл Псковская, г Псков, ул Бастионная, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1976
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	826
1.6.	Объем здания, куб. м	4956
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано пожарной сигнализацией, звуковой системой и информирования людей о пожаре, системой "Стрелец-Мониторинг". Система пожарной сигнализации смонтирована в здании в соответствии с проектно-сметной документацией и обеспечением автоматизированного вызова сил пожаротушения, а также подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей. Подача речевого сигнала во все помещения, которая оборудована источником бесперебойного питания.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п1, п2. ст. 69. СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1. ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 73.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 68. СП 8.13130.2009 п. 5.2, таблица 2. ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 48, п. 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1-10, ст. 67. СП 4.13130.2013 п. 8.1. ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 71, п. 72, п. 73, п. 77.	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 29, ст. 30, ст. 31, п. 1 ст. 31, таблица 22. СП 2.13130.2012 раздел 6, п. 6.7.1, п. 6.12, п. 6.7.11.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89. СП 1.13130.2009 раздел 5.1, 5.2. ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 30, п. 31, п. 32, п. 33, п. 35, п. 36, п. 43.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ст. 90. СП 4.13130.2013 раздел 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, ст. 56, ст. 62. СП 5.13130.2009 п. 13.3, п. 13.4, п. 13.13; СП 3.13130.2009 п. 3, п. 4, п. 5; СП 8.13130.2009 п. 4, п. 5; СП 10.13130.2009 п. 3.7, п. 4. ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 54, п. 55.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 103. СП 5.13130.2009 п. 13.3, п. 13.4, п. 13.13, п. 13.15, п. 15, п. 16, п. 17;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2009 п. 4, п. 5.2; СП 10.13130.2009 п. 3.7, п. 4; ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 56.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5; ППР в РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 91, п. 92; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 и изменениями от 22.06.2010 № 289 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.