

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Псковской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» апреля 2023 г.

Регистрационный № 60-08-2023-006379



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное казённое учреждение "Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127746046691

ИНН: 7709895509

Место нахождения объекта защиты:

181350, обл Псковская, р-н Островский, г Остров, ул 25 Октября, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	159
1.6.	Объем здания, куб. м	2867
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации: ПКПОП "Гранит-16" (1 шт.), извещатель пожарный дымовой ИП 212 (34 шт.), извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ (3 шт.), извещатель пожарный тепловой ИР105-1А3 (2шт.), оповещатель световой "Маяк" (1 шт.), оповещатель звуковой (2 шт.), световое табло "Выход" (2 шт.), 2. Система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа. Входит в состав АПС.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Не проводился
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует в связи с выполнением требований пожарной безопасности, отсутствием арендных помещений и соответствием величины противопожарных разрывов
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям. п.4.3, табл. 1 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. п. 5.2 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 67 п.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 27, 32, 57, 58, 59, 87, 88, табл. 21, табл. 22, табл. 23, табл. 24 СП 2.13130.2020	Выполняется

		<p>Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям. п. 4.2</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 53, 89, 134, табл. 28, табл. 29 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям. п. 4.2 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 16, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37</p>	<p>Выполняется</p>
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям. Федеральный закон №</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 17</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требование пожарной безопасности." п. 7.2 пп.В СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." п. 8 табл 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. п. 5.2 табл. 2 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 54</p>	Выполняется
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, 103 СП 3.13130.2009 "Системы</p>	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Системы оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 10	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 4.1.1 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 3, 48, 54, 60 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	Выполняется