## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Псковской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» мая 2023 г.

Регистрационный № 60-08-2023-006921



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

гостевой дом ООО "Устье"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

## Собственник объекта защиты:

## общество с ограниченной ответственностью "Устье"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1126027006632 ИНН: 6003006509

Место нахождения объекта защиты:

обл Псковская, р-н Гдовский, г Гдов, д Устье

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.09.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	V	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	10	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	510	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	4250	
1.7.	Количество этажей	2	

1.0	Tr.	<sub>U</sub>			
1.8.	Категория наружных устано	_	He	е имеет	
	опасности, категория здани	- ·			
	пожарной и взрывопожарно				
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
1.0	складского назначения)		лис сох	/О 2 ПАК	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной		АПС, СОУЭ 3 типа, ПАК "Хранитель" АПС: Гранит-8 - 1		
	I` *	-	-		
	сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну		вный источник		
	,	питания: генератор дизельный			
	противопожарные водопроводы) АД-160 С-Т400 в кожухе с АВР, оповещатель световой с				
				ыход" - 8 шт., ИП	
				шт, ИП 114-5-А2 -	
				-513-10 - 11 шт.,	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-919-10 - 11 шт., -8M - 11 шт.	
			0110111	OWI II III.	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты				
_,	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых				
	дополнительных инженер				
	_	_			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	1	не проводился	•		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара				
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	цятся реквизи	ты документов	
	страхования)				
		не застраховано			
4.	Сведения о выполно	<u>ении мероприятий по</u>	<u>обеспечени</u>	<u>ю пожарной</u>	
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не	
		перечень статей (часте	•	выполняется	
		устанавливающих тр	•		
		пожарной безопасност	ги к объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	п. 4.3 табл. 1 СП 4.131		Выполняется	
	расстояния между	Правил противопожар	ного режима		
	зданиями и сооружениями	в РФ			
1	1				

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 п. 48 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 ч. 2 ст. 67 Федерального закона № 123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 27, ст. 32, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 87, ст. 88, табл. 21-24 Федерального закона № 123-ФЗ СП 2.13130.2012 п. 4.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, ст. 89, ст. 134, табл. 28-29 Федерального закона № 123-ФЗ п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 п. 4.2 СП 4.13130.2013 п. 16, п. 23, п. 24, п. 26, п. 27, п. 28, п. 36, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 п.п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 п. 17 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пп. "в" п. 7.2 СП 7.13130.2013 табл. А1 п. 10.1.2 СП 5.13130.2009 п. 8 табл. 2 СП 3.13130. 2009 п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.020 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	№ 123-ФЗ СП 3.13130.2009 СП 5.13130.2009 п. 10 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 4.1.1 СП 9.13130.2009 Правила противопожарного режима в РФ Федеральный закон № 123-ФЗ Федеральный закон № 69-ФЗ	Выполняется