


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Псковской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«19» декабря 2023 г.
Регистрационный № 60-08-2023-023886

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное казенное учреждения социального обслуживания Псковской области
"Центр социального обслуживания Великолукского района"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской
области "Центр социального обслуживания Великолукского района"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1056000123640

ИНН: 6025025431

Место нахождения объекта защиты:

обл Псковская, р-н Великолукский, д Кислово

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

| 1.4. | Высота здания, м | 8 | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 616 | | | | | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1522 | | | | | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 2 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ПАК «Стрелец - мониторинг, мониторинговая станция «Тандем – IP-И» исп. 1 (Стрелец-Интеграл), блок резервного питания Рубеж ИВЭПР 12/1,5 исп. 1*7-Р, Аккумулятор 7А/ч. АПС, СОУЭ «ГРАНИТ -16» - прибор приемно-контрольный | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">отсутствует</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении/не выполняется | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении/не выполняется | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | защиты | |
|------|--|--|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности» п.4.3, табл.1, п.4.4, п.4.11. п.4.20; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.65 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ст.62; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.1, табл.2, п.5.2 табл.2; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.48. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности» п.7.1, п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.71. | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г №123 ст.27,ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.87, ст.88, табл.21, табл. 22, табл.23, табл.24; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Требования пожарной безопасности» п. 4.5, п.4.6, п.4.7,п.4.8, п.4.9, разд.5, п.6, п.6.7.10, п.6.7.11, п.п.6.7.12, п. 6.7.13, п.6.7.14, табл.6.12; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности» п.5.1.2, п.5.1.3, п. 5.1.4, п.5.2.2, п. 5.2.4, п.5.2.6.</p> | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | <p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ст.53, ст.89, ст.134, табл.28, табл. 29; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.2, п.4.1.3, п.4.1.4, п.4.1.5, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4, п.4.2.5., п.4.2.7, п. 4.2.8., п.4.2.9, п.4.2.13, п.4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п.4.2.24, п. 4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п. 4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.6, п. 4.4.7, 4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.16, разд.5.1, разд.5.2; Правила Противопожарного режима РФ,</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.16, п. 23, п.24, п.26, п.27, п.28, п. 36, п. 37, п.116, п.117. | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ст.90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности» п.7.1, п.7.3, п.7.5, п.7.7, п.7.14, п.7.16; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.17, п.26 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ст.54, ст.56, ст.82, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86, ст.91, ст.103, ст.106, ст.107; СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1. п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.7., п.4.8, п.5, п.5.3, п.5.4, п.5.5, табл.2; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.2, п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.6.13, п.6.22, п.6.24, п.7.2, п.7.3, п.7.4, | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | <p>п.7.6; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.1.4, разд.6, разд.7, разд.12, разд.15; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» разд.5, разд.6, разд.7.1, разд.7.2, разд.7.7, прил. А; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.8, п.4.9, табл.1, табл.3; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.48, п.50, п.54, п.55.</p> | |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ст.83, ст.103; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>безопасности» разд.5, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.3.1., п.7.1.1, п.7.1.7, п.7.2.4; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.10.</p> | |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>ФЗ « О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ ст.37; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; разд. 11. П.31, п.34; Правила противопожарного режима в РФ , утвержденные постановлением правительства от 16 сентября 2020 года №1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.2, п.3, п. 4, п. 5, П.9, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п. 32, п. 33, п. 35, п.36, п. 37, п.41, п.42, п.43, п.54, п.55, п.60, п.63, п.65, п.66, п.67, п.71, п.72, п.92, п. 116, п.117, п.118, п.119, п. 120, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п. 400, п. 403, п. 404, п. 407, п.409, п. 413, прил.1.</p> | Выполняется |