

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Псковской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» сентября 2025 г.

Регистрационный № 60-08-2025-015293



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "ВитаМилк" административное здание
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИЛК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5157313110620

ИНН: 7313009124

Место нахождения объекта защиты:

обл. Псковская, р-н. Порховский, г. Порхов, ул. Загородная, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1170

1.6.	Объем здания, куб. м	3900
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Административное здание оборудовано: Автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа. Прибор приемной-контрольный охранно-пожарной "Сигнал - 20П" - 1шт. Пульт управления "С2000М" - 1шт. Блок индикации "С2000 - БИ" - 1шт. Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М - 124шт. Извещатель пожарный ручной ИПР512 - 5шт. Оповещатель пожарный светозвуковой "Рокот3" - 4шт. Оповещатель пожарный светозвуковой табло "Выход" - 12шт. Внутренний и наружный противопожарный водопровод отсутствует.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p>Вследствие того, что противопожарные расстояния от объекта защиты до ближайших зданий и сооружений выполнены в соответствии требований градостроительства в</p>		

результате пожара имуществу третьих лиц ущерб не будет нанесен.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16-ФЗ - 123 "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3 Таблица 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям." Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 202 года №1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 65. Выполняется.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ст. 68 ФЗ-123 "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2 Таблица 2 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020	Не выполняется

		года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.48. Не выполняется.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	На территорию Объекта защиты предусмотрены три проезда для пожарной техники: п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям". п. 2 ст. 67 "Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Выполняется.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ст. 27, ст. 32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.87, ст.88, табл. 21, табл. 22, табл. 23, табл. 24 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". п. 4.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям". Выполняется.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ст.53, ст.89, ст.134, табл. 28, табл. 29; п.4.1.2 СП 1.13120.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". п. 4.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		<p>распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям"</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.16, п.23, п.24, п.26, п.27, п.28, п.36, п.37.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>п.4.1.2 СП 1.13120.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". п.п.7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям". ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года №1478 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.17.</p> <p>Выполняется.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	<p>Таблица А.1 п.10.1.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".</p>	Выполняется

	<p>оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>п.8 Таблица 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". п.5.2 Таблица 2 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83, 103 Раздел 7, подраздел 7.1, 7.2, 7.7 СП 484.13111500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". п.10. Выполняется.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Раздел 6. п.6.1 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". п.4.1.1 СП 9.131302009 "Техника пожарная.</p>	Выполняется

Огнетушители. Требования к эксплуатации". п.60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". п.48, 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ "О пожарной безопасности"; ст.37 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.54, п.55,

	п.60, п.63, п.65, п.66, п.67, п.71, п.72, п.92, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п.400, п.403, п.404, п.407, п.409, п.413, прил.1.	
--	--	--