

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Псковской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» апреля 2026 г.

Регистрационный № 60-08-2026-006572



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание – телеграфно-телефонная станция, ПАО «Ростелеком»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700198767

ИНН: 7707049388

Место нахождения объекта защиты:

обл. Псковская, г. Псков, ул. Некрасова, д. 17/11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	21
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1286

1.6.	Объем здания, куб. м	36690
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Противодымная защита-Искусственная, общеобменная, приточно-вытяжная вентиляция; Пожарная сигнализация (АУПС)-Адресная, соответствует требованиям СП 5.13130.2009; Пожаротушение (АУПТ)-Отсутствует (не требуется); Оповещение и управление эвакуацией (СОУЭ)-2-го типа, соответствует требованиям СП 3.13130.2009; Внутренний противопожарный водопровод- Отсутствует (не требуется); Наружный противопожарный водопровод-3 ПГ на городской кольцевой сети Ø100 мм по ул. Некрасова.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчёты пожарного риска (РПР) выполнены в ноябре 2020 года ООО «Независимая экспертная организация» (г. Санкт-Петербург), в рамках проведения процедуры независимой оценки пожарного риска. Проведение РПР обусловлено следующими нарушениями требований и норм пожарной безопасности: 1. Отсутствует второй эвакуационный выход с 1-го этажа административно-производственной части и 4-го этажа офисной части (п.4.2.9 СП 1.13130.2020; п.8.1.11 СП 1.13130.2009; п.6.13 СНиП 21-01-97); 2. В коридорах отсутствует аварийное освещение. (п. 33 ППР 390, п. 7.72 7.74 СНиП 23-05-95); 3. Дверные проемы помещений складов, производственных,</p>	

щитовых и т.д. не отделены противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости (п. 4.17 СП 4.13130.2013; п.7.4. СНиП 21-01-97); В результате проведённых РПР: – значение Итогового индивидуального пожарного риска R_m , год-1 составило: $0,54 \times 10^{-6}$, что не превышает нормативное значение пожарного риска 1×10^{-6} (ч. 1, ст. 93 123-ФЗ), при условии выполнения компенсирующих мероприятий, а именно: ÿ - заменить СОУЭ 2-го типа на СОУЭ 3-го типа; ÿ - отделить коридор от холла на 1-м этаже противопожарной перегородкой 2-го типа с заполнением дверного проема дымогазонепроницаемой дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI60; ÿ - выполнить второй эвакуационный выход на 1-м этаже административно-производственной части, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности к путям эвакуации; ÿ - выполнить второй эвакуационный выход на 4-м этаже в лестничную клетку офисной части; ÿ - дверные проемы помещений складов, производственных, щитовых и т.д. отделить от коридоров противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости; ÿ В коридорах, на путях эвакуации выполнить аварийное освещение;

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

5 000 000 (пять миллионов) рублей, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, п. 1, ст. 69; СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.1-4.6, 4.11, 4.12 4.14, 4.15; табл. 1; п.п. 6.11.2; 6.11.3.	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, ст. 68; СП 8.13130.2020 «СПЗ. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (ТПБ)» п.п. 4.2; 5.2; табл. 2; п.п. 6.1, 6.3; п.п. 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", (далее ППР в РФ № 1479) п. 48, раздела I	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, ч.ч. 4, 7, ст. 98; СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 3.29.1; 3.34; п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.9, 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, ст. 87; ч. 8 ст. 88; табл. 21, 23, 24. СП 1.13130.2020 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы. ТПБ» 4.2.2, 4.2.19, 4.2.25; СП 2.13130.2020 «СПЗ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5; 6.7.1, 6.7.7 СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.	Выполняется

		4.18; 5.5.2; 5.6.4; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п. 8.1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, ст. 89; ч. 6, ст. 134 СП 1.13130.2020 «СПЗ.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы. ТПБ» 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7; 4.2.1, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24; 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8; 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3; 4.4.6, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.18; 4.4.23; 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4; 7.1.5; 7.13.1; 7.13.2; Приложение А СП 2.13130.2020 «СПЗ.</p> <p>Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 4.2.11; 5.4.16 СП 4.13130.2013 «СПЗ.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 7.6, 7.7, 7.8; СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» п. 6.12</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, ч. 1, ст. 76; ст. 80; ч. 1, ст. 90; СП 4.13130.2013 «СПЗ.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 7.1, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11, 7.14, 7.16; 8.1.3 ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские; Лифты для пожарных» п.п. 5.3.1,</p>	Выполняется

		5.3.2 ГОСТ Р 53296 -2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях», п. 5.3.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123- ФЗ, ст.ст. 51, 52 (ч. 3), 54, 56; 62; 83 (ч. 6), 84, 85, 86; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. ТПБ» п.п. 4.1; 5.1; 6.10, 6.11, 6.13, 6.18, 6.22, 6.23; 8.1; 8.5 СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.14, 13.4.1; разделы 13.13, 13.14, 13.15; п.п. 14.1, 14.2; 15.1; 16.1; 17.1; Приложение А; таблица А1, п. 9 Отсутствует СП 3.13130.2009 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ТПБ» п.п. 3.1, 3.2, 3.3; 4.1, 4.2, 4.4, 4.8; 5.1, 5.3, 5.5; Разд. 7, табл. 2, п. 16; СП 8.13130.2020 «СПЗ. Наружное противопожарное водоснабжение. ТПБ» п.п. 4.2; 5.2; 6.1, 6.3; 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14; табл. 2; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", (далее ППР в РФ № 1479) п. 48, раздела I	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123- ФЗ, ст. 83; СП 5.13130 «СПЗ.	Выполняется

<p>с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Раздел 14; Приложение А, п. А3.</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г № 123-ФЗ, ст. 63; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности» ст.ст. 24 и 37; Приказ МЧС РФ от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных программ в области пожарной безопасности». Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения, лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложения №№ 1, 2 и 3. Приказ МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по</p>	<p>Выполняется</p>

	<p>дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" ППР в РФ № 1479 Раздел I: п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 60; Раздел II: п.п. 65, 67, 71; 72,73, 75; Раздел III: п. 77; Раздел XVIII п.п. 392, 393, 394; Раздел XIX п.п. 395, 397, 399, 400, 403, 407, 409, 413; Приложение № 1.</p>	
--	---	--