Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ростовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» ноября 2022 г.
Регистрационный № 61-08-2022-016115

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 8
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 8
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026102161040 ИНН: 6148003156

Место нахождения объекта защиты:
346361, обл Ростовская, р-н Красносулинский, г Красный Сулин, ул Чкалова, Дом 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
20.08.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2105

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	64465
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	УПС (ИПТ, ИПД), система оповещения и управления эвакуацией (3тип) система автоматической пожарной сигнализация «ВЭРС ПК 16» используются тепловые и дымовые пожарные извещатели (ППКП, ИПД 3.1М 124 шт.); наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от 1 внешнего пожарного гидранта

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не производилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3,11.4, таблица 1 СП 8.13130. 2020 СП 486.1311500.2020; СП 484.1311500.2020;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 ,СП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4,6, п.5.2.3, п. 5.4.3, п.5.4.5, п.6.7.15 табл.6.10.6,табл.6.7.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.17, п. 5.1.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.7.12.2, п.7.12.3, п.7.12.4, п.7.12.5, п.7.2.6, п.7.12.7, п.7.12.8, п.7.12.10, п.7.12.11, п.7.12.12, п.47.12.13. н.7.12.14, п.7.12.15. п.7.12.17. п.7.12.18, п.7.12.19	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1СП	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013; – СП 486.1311500.2020; – СП 484.1311500.2020; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2020; – пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020; СП 484.1311500.2020; Федеральный закон от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 6,54,61,78,82, 83, 84, 91,103,104,106,107, глава 26. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.» п.4.1.1, п.4.1.8, п.4.1.23, п.4.1.25. п.4.1.26, п.4.1.27, п.4.1.28, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.1.34. п.4.1.40. п.4.2.1. п.4.2.4. п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1-4.3.7, п.4.3.9, п.4.3.11-4.3.14, п.4.4.1-4.4.6. п.4.4.21, п.4.5.1-4.5.4, приложение а,г. – пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; Приказ МЧС № 806 № 123	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»п. 2, п. 3, п. 4. п. 5, п. 6. п. 9. п. 11, п. 14, п. 16, п. 19, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 26, п. 30, п. 31, п.32, п. 35, п. 36, п. п.41,п.42,п43, п.48, п.56, п.60,п.65, п. 66, п. 67, п.70, п.73, п. 88, п. 89, п.90, п. 91, п. 92, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395-413. Федеральный закон от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6. ст. 64. Приказ МЧС № 806 от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.