

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ростовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» января 2023 г.

Регистрационный № 61-08-2023-000825



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ф 5.1 отдельно стоящее трехэтажное здание производственного назначения, Литер -
В

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026101716080

ИНН: 6137007102

Место нахождения объекта защиты:

347320, обл. Ростовская, г. Цимлянск, р-н. Цимлянский, ул. Лазо, зд. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3015
1.6.	Объем здания, куб. м	48094

1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода, система приточно-вытяжной вентиляции, система автоматической пожарной сигнализации, система управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.	
2.			
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3.			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Ущерб третьим лицам от пожара не предусмотрен.			
4.			
<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 (ред. от 29.07.2017), ст. 4, 6, 69; СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка	Выполняется

		и застройка городских и сельских поселений" прилож. 1 табл.1; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 (ред. от 29.07.2017), ст. 4, 6, 68,99; СП 8.13130.2009 (с изм 2020 г.); СП 31.133330.2012; СНиП 2.04.02-84*; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 (ред. 29.07.2017) ст.4,6,67,98; СП 4.13130.2013 (с изм. 2020 г.), ст. 8 п 8.1.-8.10.; СП 42.13130.2016; СНиП 2.07.01-89*; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 (ред. 29.07.2017) ст.4,6,28,31,87; СП 4.13130.2013 (с изм. 2020 г.), СНиП 21.01.97**; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 (ред. 29.07.2017) ст.4,6,53,89; СП 1.1313.2009 (с изм. 2020 г.); ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 (ред. 29.07.2017) ст.4,6; ФЗ-69 "О пожарной безопасности"; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.) п. 24, п.35, п.54, п.55, п.67, п.68, п.69, п.76, подпунктов "л", "м", "н," п.462	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 (ред. 29.07.2017) ст.4,6,51,52,79,82,88, Глава 14; СП 3.13130-2009 (с изм. 2019 г.); СП 5.13130-2009 (с изм. 2020 г.); СП 6.13130-2013 (с изм. 2020 г.); СП 7.13130-2009 (с изм. 2020 г.); СП 2.13130-2012 (с изм. 2020 г.); НПБ-104-03; НПБ 110-03; НПБ 88-01*; СНиП 41-01-2003; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ-123 (ред. от 29.07.2017 г.) ст.4,	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	6, п.8 ст.83, п.9 ст.85; п.п. 13.14.5 - 13.14.13, разделов 14 и 15; СП 5.13130.2009 (с изм. 2020 г.) СП 5.13130.2009, п. 7.19, п. 4.2.7 (примечания) СП 10.13130.2009 (с изм. 2020 г.); п. 49, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п.89, п.145, п.160, п.301, п.392 ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123 (ред. от 29.07.2017 г.) ст.4, 5,6; ППР в РФ 1479 (с изм. 2021 г.) п.п. 1, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 23, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71).	Выполняется