

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ростовской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» августа 2023 г.

Регистрационный № 61-08-2023-013487



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 22

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Хозяенко Галина Витальевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

346884, обл Ростовская, г Батайск, ул Воровского, Дом 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.06.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1.

Характеристика объекта защиты

Наименование параметра

Значение параметра

1.1. Степень огнестойкости

II

1.2. Класс конструктивной пожарной опасности

C1

1.3. Класс функциональной пожарной опасности

Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4. Высота здания, м

6

1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	362
1.6. Объем здания, куб. м	4705
1.7. Количество этажей	2
1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ 3-го типа) Вывод радиосигнала на пульт центрального наблюдения диспетчерского пункта связи 01; Наружное противопожарное водоснабжение (пожарный гидрант); Внутренний противопожарный водопровод

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)