Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ростовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» октября 2023 г.
Регистрационный № 61-08-2023-016881

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торгово-развлекательный центр "Плаза-Синема"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Савченко Петр Викторович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 313619428700013 ИНН: 616832006512

Место нахождения объекта защиты:
344091, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, Дом 30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1977
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.1 Здания организаций торговли |
| 1.4. | Высота здания, м | 15 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 9600 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 56276 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | Не имеет |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | (указывается для зданий производственного или складского назначения) | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Внутренний противопожарный водопровод; Наружный противопожарный водопровод, Автоматическая установка пожаротушения; Система пожарной сигнализации; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа; Системы противодымной защиты |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Нормативное значение индивидуального пожарного риска QвН = 10-6 год-1 Расчетная величина индивидуального пожарного риска для ТРЦ «Плаза-Синима» Qв = 9,6 . 10-7 | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 100 000 рублей (сто тысяч рублей) 00 копеек | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п.п. 4.; 6. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 69. Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.2. | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 п.п. 8.; 9. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62. Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.5.2. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 п.п., 7.; 8. Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.2. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 п.п. 4.; 5.5.; 5.6.; 6. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 57.; 58.; 59.; 87 Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.3. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 п.п. 4.2.; 4.3.; 4.4.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.1.; 8.3.; 9.1.; 9.3. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 53.; 84.; 88.; 89 Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.4. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90 Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.2. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 п.п. 3.; 4.; 5. СП 4.13130.2013 п.п. 5.5.;5.6.; 6. СП 10.13130.2009 п.п. 4.1, 4.1.16. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 52.; 54.; 55.; 60.; 61.; 85.; 86.; Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.5. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого | СП 5.13130.2009 таблица А1, п.1.; п.п. 13.13.2.; 13.14.5.; 14.2.; 14.5. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 83.; 91 Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.6. | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст. 37. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 92.; 93 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 3, 4, 5, 17(1) Г.01.06.18.СТУ (изменение №1 от 10.2.2023) п.8. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.