Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ростовской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» ноября 2023 г.

Регистрационный № 61-08-2023-018856



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Индивидуальный предприниматель Гуковская Марина Юрьевна "АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ" (здание склада сырья)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Гуковская Марина Юрьевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 615500755925

ОГРН/ОГРНИП: 304615527500161

Место нахождения объекта защиты:

обл Ростовская, г Шахты, ул Кошевого

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.01.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания,	
		сооружения, стоянки для	
		автомобилей без технического	
		обслуживания и ремонта,	
		книгохранилища, архивы,	
		складские помещения	
1.4.	Высота здания, м	5	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	457	
	здания, кв. м		

1.6. Объем	и здания, куб. м	2282
1.7. Колич	нество этажей	1
опасно пожарі (указы	рия наружных установок по пожарной ости, категория зданий, сооружений по ной и взрывопожарной опасности вается для зданий производственного или кого назначения)	ВН пожаро-опасность
(систел сигнал управл	нень и тип систем противопожарной защиты мы противодымной защиты, пожарной изации, пожаротушения, оповещения и нения эвакуацией, внутренний и наружный вопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации, пожарные извещатели дымовые оптико-электронные типа «ИП212-41М», извещатели пламени типа «Спектрон-201», линейные типа Артон-ДЛ», ручные извещатели типа «ИПР513-10», система оповещения и управления эвакуацией, Система пожарной сигнализации обеспечивающая дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Страховой полис № 23012H8000499 выдан CAO «ВСК» страхователю ИП Гуковская М.Ю., на основании заявления на страхование расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и ответственности от воздействия пожара от 07 июля 2023 г. Срок действия полиса с «23» июля 2023 г. по «22» июля 2024 г.

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u> безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не
		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ глава 16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт №4.3, таблица 1 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 62 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт №48, 49, 71, 75	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» раздел 8: пункт №8.1, 8.6 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации» пункт № 71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 87, таблица 21, таблица 22 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт № 4.3, табл. 1, п. 4.20, 5.6.2, 5.6.4 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт № 25, 33	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.13, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.11, 4.4.12, 5.2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт № 16, 22 пп. «в», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 94	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» раздел 7	Выполняется

1.7.	Системы	Федеральный закон "Технический	Выполняется
	противопожарной защиты	регламент о требованиях пожарной	
	(системы противодымной	безопасности" от 22.07.2008 N	
	защиты, пожарной	123-ФЗ статья 54, 56, 61, 62, 83, 84,	
	сигнализации,	85, 86 СП 3.13130.2009 «Системы	
	пожаротушения,	противопожарной защиты. Система	
	оповещения и управления	оповещения и управления	
	эвакуацией, внутренний и	эвакуацией людей при пожаре.	
	наружный	Требования пожарной	
	противопожарные	безопасности» пункт № 3.3, 3.4,	
	водопроводы)	3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1,	
	,	5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП	
		486.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Перечень зданий, сооружений,	
		помещений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системой	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности» пункт №4.3, 4.4, 4.6,	
		таблица 1-4. СП 7.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование» пункт №6.1,	
		6.8, 6.9, 6.22, 8.1 Постановление	
		Правительства РФ от 16 сентября	
		2020 г. № 1479 «Об утверждении	
		Правил противопожарного режима	
		в Российской Федерации» пункт №	
		10, пп. «е», «о» п. 16, 17, 26, 30. 32,	
		42, 43, 50, 54, 55, 56, 71	
3.	Размещение, управление и	Федеральный закон "Технический	Выполняется
	взаимодействие	регламент о требованиях пожарной	
	оборудования	безопасности" от 22.07.2008 N	
	10	123-ФЗ статья 54, 56, 61, 62, 83, 84,	
	с инженерными системами		
	•	противопожарной защиты. Система	
	работа которого	оповещения и управления	
	направлена на	эвакуацией людей при пожаре.	
	обеспечение безопасной	Требования пожарной	
		'	

	DRAKWANIAH HAHAM TUMBANIA	безопасности» пункт №3.3, 3.4, 3.5,	
	'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	пожара и ограничение его	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3,	
	развития	5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП	
		484.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы противопожарной	
		сигнализации и автоматизация	
		систем противопожарной защиты.	
		Нормы и правила	
		проектирования.» СП 7.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование» пункт №6.1,	
		6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 9.13130.2009	
		«Техника пожарная.	
		Огнетушители. Требования к	
		эксплуатации» пункт №4.1.1, 4.1.8,	
		4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33,	
		4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5,	
		4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1-	
		4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А,	
		Г. Постановление Правительства	
		РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	
		«Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации» пункт №	
		10, 16, 26, 29	
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об	
	по обеспечению пожарной	утверждении Правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима в	
	защиты и	Российской Федерации» пункт № 2,	
	противопожарный режим	3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24,	
		26, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 54, 55,	
		56, 60, 63, 67, 68, 71, 73, 397, 400,	
		403, 406, 407, 409, 413 Порядок,	
		виды, сроки обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категорий	
I	1	Januari apor panim ir narorophin	

лиц, проходящих обучение по	1
дополнительным	
профессиональным программам в	
области пожарной безопасности	
(утв.приказом МЧС РФ от 18	
ноября 2021г. N806) приложение	
Nº1, 3	