



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Индивидуальный предприниматель Амирханян Шаварш Ваганович.
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Амирханян Шаварш Ваганович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315618300003057

ИНН: 610602682508

Место нахождения объекта защиты:

347780, обл Ростовская, р-н Веселовский, п Веселый, ул Октябрьская, Строение 219а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.05.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	252
1.6.	Объем здания, куб. м	2324
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Системы противодымной защиты, пожарная сигнализация.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Оценка пожарного риска не проводилась (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составляет 193240,74 рублей (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	«СП 4.13130 2013 Свод правил Системы Пожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89) п.п 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.11; 4.19; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	«СП 8.13130 2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения . Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30 марта 2020г. № 225) п.п 5.2, таблица 2 СПЗ1.13330 2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения . Актуализация редакции СНиП 2.04.02-84(с Изменениями № 1,2,3,) п.п 5.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности» ст.68 СП 4.13130 2013 п.8.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«СП 2.13130 2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утв. Приказом МЧС России от 12.03. 2020г. № 151) п.п 6.7.15 табл.6.13, п.п 5.3.4; 5.3.5; 5.4.5; 5.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	«СП 1.13130 2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 10.03. 2020г. № 194) п.п. 4.2.1 ; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; . 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; . 4.2.10; . 4.2.11; 4.2.12; 4.2.13; . 4.2.14;	Выполняется

		4.2.15; . 4.2.16; 4.2.17; .4.2.18; 4.2.19; . 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22;	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Ст.22	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«СП 3.13130 2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009г.№ 173) П.п. 3.1; 3.2; 3.3;3.4; 3.5: 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; Таблица 1;2; СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Свод правил 20.07.2020 № 486.1311500 2020 Применяется с 01.03.2021 «СП 10.13130 2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. (утв. Приказом МЧС России от 27 июля 2020г.№ 559)	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности» ст.83 «СП 484.1311500 2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной	Не выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	сигнализации и автоматических систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования. Свод правил от 31.07.2020 № 484.131500.2020 Применяется с 01.03.2021 Раздел 5,6,7	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности» ст.4; 32;52;53;54;55; 56;57;58;59;60;62;63;64; 69;80;82;83 ;84;85;86;88;89;90;91;105;106; 107;134;135;136;137;138 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 п.п. 2;3;4;5;6;7;8;9;10;12;13;14;15;16;17;18;21; 22;23;24;25; 26;27;28;29;30;32;35;36;37;40 41;42; 43;48;49;50;54;55;56;60;63;77;392; 393;394;396;397;398;399;400;401;402 ;403; 404;405;406;407;408;409;410;411;412;413; Приложение: 1;2;3;4;5;6;7;	Не выполняется