Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ростовской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» октября 2024 г. Регистрационный № 61-08-2024-017658



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Белокалитвинский районный суд Ростовской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026103171181 ИНН: 6163052528

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ростовская, р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, ул. Гагарина, зд. 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|---|------------------------------|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов | |
| | | управления учреждений, | |
| | | проектно-конструкторских | |
| | | организаций, информационных | |
| | | и редакционно-издательских | |
| | | организаций, научных | |
| | | организаций, банков, контор, | |
| | | офисов | |
| 1.4. | Высота здания, м | 12 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 2312 | |
| | здания, кв. м | | |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1415 | | | |
|------|--|--|---|---|--|
| 1.7. | Количество этажей | | 3 | | |
| 1.8. | Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) | й, сооружений по ой опасности | Н | е имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопрон | ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный | сигнализац | ы: - пожарной ии, - внутренний арный водопровод | |
| 2. | Оценка пожарно | го риска, проведенна | ая на объект | ге защиты | |
| | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | | |
| 3. | | Оценка не проводилась | | | |
| | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) не проводилась | | | | |
| 4. | | ении мероприятий по | | _ | |
| | безопасности, выполнен | _ | ооеспечива | <u>гься на ооъекте</u> | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Защиты Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты | документов асности, вй, пунктов), ребования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон по "Технический регла требованиях пож безопасности; ст. 69 4.13130.2013; п. 4.3 та 4.11, 4.12, 4.1 | тамент о карной 9, п. 1; СП б.1, 4.4, 4.5, | Выполняется | |

| 4.2. | Наружное | ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-фз.: | Выполняется |
|------|--------------------------|--|--|
| l I | противопожарное | ст.62. СП 8.13130.2020: п. 5.2 таб. | |
| | водоснабжение | 2, 8.8, 8.9, 8.10. ППР в РФ | |
| | | (Постановление Правительства РФ | |
| | | от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. | |
| | | 48, 49. | |
| 4 3 | Проезды и подъезды для | ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-фз.: ст. | Выполняется |
| | пожарной техники | 90 п. 1.1. СП 4.13130.2013: п. 8.1-6, | |
| | nomaphon reminin | 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. ППР в РФ | |
| | | (Постановление Правительства РФ | |
| | | от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.71 | |
| 4.4. | Конструктивные и | СП 2.13130.2020г: п. 4.2, 4.5, 5.2.2, | Выполняется |
| | объемно-планировочные | 5.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.5, 6.7.1 T.6.9. | Выполиметел |
| | решения, степень | СП4.13130.2013: п . 4.18, 4.19. | |
| | огнестойкости и класс | Федеральный закон от 22.07.2008 | |
| | конструктивной пожарной | № 123- ФЗ: ст. 87, 88 ППР в РФ | |
| | опасности | (Постановление Правительства РФ | |
| | ondenoem | от 16 сентября 2020 г. № 1479)п. | |
| | | 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27. | |
| 1.5 | 05 | | D.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| l I | Обеспечение безопасности | | Выполняется |
| | людей при возникновении | 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, | |
| | пожара, эвакуационные | 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, | |
| | пути и выходы | 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, | |
| | | 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.9, 4.4.11, | |
| | | 4.4.12, 7.1.3, 7.1.5 т. 6, 7.2.1 т.8. ФЗ | |
| | | РФ от 22.07.08 № 123-фз.: ст. 52 п. | |
| | | 1, 2, 3, 4, 5, 9, ст. 89 п. 1, 3, 4, 5, 7, | |
| | | 8, 10, 11. ППР в РФ | |
| | | (Постановление Правительства РФ | |
| | | от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. | |
| | | 23, 26, 27, 29, 36, 37. | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности | СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, | Выполняется |
| | пожарно-спасательных | 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, | |
| | подразделений при | 7.14, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. ППР в | |
| | ликвидации пожара | РФ(Постановление Правительства | |
| | | РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): | |
| | | п. 17, 26, 47, 48, 49, 71, 72. | |
| | | Федеральный закон № 123-ФЗ от | |
| | | 22.07.2008: ст. 90 п. 1, 2. | |
| | | Федерального закона № 69-ФЗ от | |
| | | 21.12.1994 «О пожарной | |
| , , | İ | безопасности»: ст. 22 | i |

Выполняется

4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 10, 16 п.п. "е", "о", 17 п.п. "б", 26, 30, 50, 71, 394 п.п. "в", "г"; Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 54 ч 1 п.: 1, 2, ст. 68 ч. 1, ст. 81 ч 1 п. 3, ст. 82 ч1, ст. 83 ч 1 п.: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ст. 84 ч 1, ст. 89 ч 1 п.: 1-3, 5, 7, 8, 10, 11, ст. 91 ч 1 п.: 1, 2, ст. 103 ч 1, ст. 127 ч 1 п.: 1-3; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, 2; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.: 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.4.1-6.4.5, 6.6.1-6.6.5, 6.6.11-6.6.14, 6.6.15; таблица 1, 6.6.16, таблица 2, 6.6.27, 6.6.30, 6.6.32, 6.6.34-6.6.37, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4; Приложение "А"; СП 486.1311.500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений. помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами сигнализации. Требования

| | | пожарной безопасности" п.: 4.3-4.5, 4.8-4.10, таблица 1-3; СП 8.13130.2020" Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.: 4.1-4.5, 5.1, таблица 1, 5.2, таблица 2 8.1-8.14 | |
|------|---|--|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ ст. 54, 56; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.: 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.3, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.15; таблица 1, 6.6.16; таблица 2, 6.6.27, 6.6.32, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1, приложение "А"; СП 3.13130.2009 раздел 6 таб. 1, раздел 7 таб. 2. п. 16. ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. 47, 52, 54. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ ст. 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63. ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. 3, 4, 5, 13, 15, 17, 23, 24, 26, 29; СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32,-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.14.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение "А", "Г" | Выполняется |