

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ростовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» мая 2025 г.

Регистрационный № 61-08-2025-007183



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №41

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026101411368

ИНН: 6125011714

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ростовская, р-н. Октябрьский, ст-ца. Бессергеновская, ул. Комарова, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	320

1.6.	Объем здания, куб. м	7474			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Извещатель дымовой оптический ИПД-3.1М, извещатель тепловой ИП-101-1А-АЗ, извещатель ручной ИПР-ЗСУ ППКОП Гранит-24, Гранит-3, оповещатель световой пожарный Блик-С-12 «Выход», оповещатель звуковой пожарный Свирель, оповещатель комбинированный Лигард-сигнал			
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>					
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">Не проводилась</p>					
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Наименование противопожарного мероприятия</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 ч.1; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструкционным решениям" п. 4.3 и табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1449 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" таб.2, п.8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется. Постановление правительства ЗФ от 16 сентября 2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.71; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4,	Выполняется

		8.1.6, 8.1.7, 8.1.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.57 ст.58. ст. 137, табл. 21-22; Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1449 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13,15,25; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.4.4, 4.6, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53; Постановление Правительства ЗФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.3, п. 5, п.9, п.14, п.16, пп"д", "к2, "м", п. 23, п. 26, 27,28,30,37; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и подходы" п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.16, п 4.2.18, п. 4.2.22, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п 4.3.4, п. 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, табл.13	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности" ст. 90 п. 1 ; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 "Об утверждении Правил	Выполняется

		противопожарного режима Российской Федерации" п. 26 абз.3	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 37,54,55,56; СП 5.13130.2009. Свод правил. "Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - п. 13.1.9, п.13.1.10, п.13.1.11, 13.2.1, п. 13.2.2, п. 13.3, табл. 13.3, п. 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п. 13.14.5, п. 13.14.9, п.13.15.7, п. 13.15.13, п. 13.15.14, п.13.5.5, п. 13.13.3, п.15.1, п. 17.2 табл. А.1; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5. п. 4.1, 4.2, 4.3. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п..5.3, 5.4, п. 5.5, п.14 табл. 2; СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования" п. 7.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Выполняется. СП 5.13130.2009. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Нормы и правила проектирования". п. 14.1, п.14.2, п. 14.3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, ст.6, ст.83, ст. 84; Постановления Правительства РФ от 16.сентября №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации" п.2, п.5, п.11, п.12, п. 17, п. 21, п.22, п.32, п.60, п. 67, п. 70, п. 73, п. 392, п.394, п. 397, п. 400, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409, п.413; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка. видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях. по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц. проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Приложение 1	Выполняется