

«19» мая 2026 г.

Регистрационный № 61-08-2026-008115



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "АСВА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1176196050140

ИНН: 6162077054

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ростовская, р-н. Азовский, х. Новоалександровка, ул. Центральная, стр. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.07.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2128
1.6.	Объем здания, куб. м	345
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресно-аналоговая на базе ППКУП "Рубеж 20П"; СОУЭ II типа; НПВ(ПГ8)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 100000(сто тысяч) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69.ст.100. СП4.13130.2013"Системы противопожарной защиты.Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.6.1.2, п.6.1.3, табл.3.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62, ст.68, ст.99. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": п.4.1, п.4.2, п.5.3, Таблица 3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной декларации" ст.98. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.5, п.8.2.6, п.8.2.7, п.8.2.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.52, ст.57, ст.58, ст.80(ч.1); ст.87, ст.88, ст.137, табл.21, 22, 23 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4, п.6.1.1, табл.6.1. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.4, п.6.3.10.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.53, ст.89. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п.4.1.5, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.6, п.8.2.7, табл.15.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.76, ст.90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.7.2, п.7.3, п.7.10, п.7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.52, ст.54, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности": п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.5, табл.1, табл.2. СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и	Выполняется

		<p>правила проектирования":п.5.4,п.5.5,п.6.1.1,п.6.1.2,п.6.1.5,п.6.2.3,п.6.2.6,п.6.2.7,п.6.2.11,п.6.2.12,п.6.3.2,п.6.3.4,п.6.4.2,п.6.4.3,п.6.5.1,п.6.5.2,п.6.5.4,п.6.6.1,п.6.6.3,п.6.6.5,п.6.6.6,п.6.6.7,п.6.6.15,таблица 1,п.6.6.16,таблица 2,п.6.6.19,п.6.6.27. СП 486.1311500.2020"Системы противопожарной защиты.Перечень зданий ,сооружений,помещений и оборудования,подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.требования пожарной безопасности": п.4.1,п.4.4,п.4.8,таб.1.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.82. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности":п.3.3,п.3.4, п.3.5,п.4.1,п.4.4,п.4.8. СП484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования":п.п.7.1.2-7.1.13,п.7.2.1.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.6,ст.49,ст.50,ст.60 ,ст.64,ст.78,ст.81,ст.92,ст.144. правила противопожарного режима</p>	Выполняется

	<p>в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479"Об утверждении правил противопожарного режима в российской Федерации":п.3;п.4;п.11;п.12;п.13;п.14;п.16;п.17;п.17(1);п.19;п.23;п.27;п.28;п.32;п.34;п.35;п.36;п.37;п.42;п.43;п.48;п.49;п.50;п.51;п.52;п.53(1);п.54;п.56;п.60;п.121;п.123;п.124;п.130;п.132;п.393;п.394;п.397;п.398;п.403;п.406;п.407;п.409;п.413.</p>	
--	---	--