Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Рязанской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» апреля 2025 г.
Регистрационный № 62-08-2025-005249

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное казенное учреждение Рязанской области "Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное казенное учреждение Рязанской области "Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026201399289 ИНН: 6232004831

Место нахождения объекта защиты:
390017, обл Рязанская, г Рязань, ул Дружная, Дом 13б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1973
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 7 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2722 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 7912 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Прибор приемоконтрольный «Сириус»; Извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3АМ»; Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресные «ДИП-34А-03»; Передающая станция «Стрелец - Мониторинг» |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| № Сценарий Индивидуальный риск для сценария, Ri, год-1 1 Сценарий 1. Пожар на 1-ом этаже в Блоке 1 9,979*10-8 2 Сценарий 2. Пожар на 1-ом этаже в Блоке 2 9,979*10-8 3 Сценарий 3. Пожар на 2-ом этаже в Блоке 3 9,979*10-8 Индивидуальный пожарный риск R определяется как максимальное значение пожарного риска из всех рассмотренных в расчете сценариев пожара из таблицы и составляет R=9,979*10-8 год-1 В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год. | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 52837974,56 млн. рублей (кадастровая стоимость) Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется | | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | - Пункт 5 статьи 71, пункт 4 статьи 74, таблица 20 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункты 4.3-4.14, таблица 1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | - Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130.2009 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | - Пункты 71, 72, подпункт д пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479; - Пункты 7.1, 8.1, 8.6 - 8.9 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | - Пункт 5.2.2. СП 4.13130.2013; - Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2020 ч.2, ч. 4 ст. 137, табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | - Статья 53, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Подпункт д), ж) пункта 16, пункты 17, 23, 25, 27, 28, 31, подпункт а) пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 СП 1.13130.2020; - Пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11, | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | таблицы 7.28, 7.29, рисунок 7.2 СП 52.13330.2016 п.п. 4.2.3, 4.2.4 СП 1.13130.2009 табл.1 СП 1.13130.2020 | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | - Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП484.131500.2020; - Пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; - Пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2020; - Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2 – 11.4, таблица 1 СП 8.13130/2020 СП 4.13130.2013 СП 486.1311500-2020 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 3.13130.2009 СП 486.1311500-2020 СП 6.13130 СП484.131500.2020 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | - Пункты 2-17, 21-32, 35-37,41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.