

«22» февраля 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-001014



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание мастерских с бытовыми помещениями, включающее административные и
производственные помещения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРУМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1066315057698

ИНН: 6315597656

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	9486

1.6.	Объем здания, куб. м	111112	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС; СОУЭ 2-го типа; ВПВ; АУП в помещении окрасочной ЛВЖ (Литера Б3, помещения №2, №3); ДУ с естественным побуждением тяги в помещении сборочного цеха (Литера Б3 1 этаж помещения №9, 14, 20, 21, 26); НПВ 2 ПГ (городская сеть)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
7,975x10 ⁻⁷			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	зданиями и сооружениями	безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 69. СП 4.13130.2013 п.п. 4.3-4.6,4.11,4.12, 6.1.2-6.1.5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 62, 99. СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.4, 5.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 99. СП 4.13130.2013 п.п. 8.1,8.6-8.9,8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 6, 30, 35, 57, 58, 88. СП 2.13130.2020 пп. 4, 5, 6.1; СП 4.13130.2013 п.п. 4, 6.1, 6.2, 6.7, 6.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 6, 39, 40, 52, 53,54,55,56, 63, 84, 85, 89. СП 1.13130.2020 пп. 4.1-4.3, 8.1, 8.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 39, 76, 90, 101, 102, 108, 110, 118, 119, 120, 121, 124-132. СП 4.13130.2013 п.п. 7.1-7.17.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 45,46,54,56,61,81,83,84,85,86, 91. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5; 4.1-4.8; 5.1, 5.3- 5.5, 6,7; СП 5.13130.2009 разделы 4, 8, 12-17,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	приложение А; СП 485.1311500.2020 разделы 5, 6; СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.4, 5.3; СП 10.13130.2020 разделы 4-8, 12-15;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 45,46,54,56,61,81,83,84,85,86, 91. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5; 4.1-4.8; 5.1, 5.3-5.5, 6, 7; СП 5.13130.2009 разделы 4, 8, 12-17, приложение А; СП 485.1311500.2020 разделы 5, 6; СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.4, 5.3; СП 10.13130.2020 разделы 4-8, 12-15;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 5, 6, 6.1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25,27,29,30,31,32,35,36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53,60, 63,64, 92, 93.1, 94, 95. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.п. 1-5,9-33, 35-43,48-52, 54- 56, 59, 60, 65-73, 337-342, 355-372, 286-298,392-413, Приложение N 1.	Выполняется