

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» февраля 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-001047



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечная информационная
сеть" городского округа Новокуйбышевск Самарской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечная информационная
сеть" городского округа Новокуйбышевск Самарской области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026303122603

ИНН: 6330013312

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	13

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	615
1.6.	Объем здания, куб. м	8841
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Тип системы адресно-аналоговая. Пульт управления и контроля С2000М-1шт.; Контролер двухпроводной связи С2000-КДЛ-4шт.; БКП С2000-БКИ-4шт.; Лампа аварийного освещения СКАТ ЛТ-1шт.; Автомат.выключатель АД12-2Р-10А-4шт.; Извещатель пожарный дымовой ДИП34-03-162шт.; Извещатель пожарный дымовой ручной ИПР 513-3АМ-10шт.; Оповещатель.звуковой Молния12С3-66шт.</p> <p>Противопожарный водопровод: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8.Наружный .противопожарный. водопровод.: гидрант №29на пересечении ул.Фрунзе и Библиотечного проезда,1.Огнетушители:47шт. ОП2-3шт., ОП4-8шт., ОП5-3шт., ОУ3-10шт. ОУ5-3шт</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Расчет пожарного риска не проводился		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	Возможный ущерб отсутствует		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,6,гл.16 СП 4.13130.2020 пункты 4.3, 4.6; таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4,6,62,78,90,99; пункты 6.6.6, 6.6.7, 7; таблица 31 СП 8.13130.2020 пункты 4,5.1,5.4; таблицы 1,2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4,6,78,90 СП 4.13130.2013 пункты 4.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.6, 8.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021)	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" гл.4 ст.16 п.2; гл5 ст18 п.3; гл.8 ст.27 п.1; гл9 ст.29, 32; гл.12 ст.43, 46, 47; гл.13, 14 СП 2.13130.2020 пункты 6.7.18	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 СП 13130.2020 пункты 4.2.7, 4.2.9, 4.2.25, 4.2.7, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 7.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90 СП 1.13130.2020 пункты 7.1, 9.12	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4, 6, 54, 55, 78, 81, 84, 86, 106, 107 СП 484.1311500.2020 пункты 6.1, 6.2.6, 6.2.7, 6.3.3, 6.4.2, 6.6.1, 7.3.1, таблица А1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 4, 6, 54, 78, 103, 106, 107 СП 8.13130.2020 пункты 3.9, 5, таблица 1,2	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Правила противопожарного режима" пункты 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 48, 50, 54, 60, 71, 72, 73, 75, 78, 400, 403, 404, 407, главаб, приложение 1	Выполняется