

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» апреля 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-002499



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый Центр "МИР"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1166313164863

ИНН: 6319213519

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.01.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|----------------------------------|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4. | Высота здания, м | 8 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 3577 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 40164 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | ДН пониженная пожаро-опасность |

| | (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|-------------|-------------------------------|--|-------------|
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система пожарной сигнализации - аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией-3-го типа; Внутренний противопожарный водопровод - 12 ПК; Наружный противопожарный водопровод - 2 ПГ в радиусе 200 метров; Система противодымной вентиляции | | | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">QB= 7,2 *10⁻⁷</p> | | | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">отсутствует</p> | | | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст.69 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.3 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>ст.62, ст.68 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.5.1; п.5.2; 5.17 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст.69 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.3 СП 4.13130.2013 | Выполняется | 4.2. Наружное противопожарное | ст.62, ст.68 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.5.1; п.5.2; 5.17 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст.69 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.3 СП 4.13130.2013 | Выполняется | | | | | | | | | |
| 4.2. Наружное противопожарное | ст.62, ст.68 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.5.1; п.5.2; 5.17 СП 8.13130.2020 | Выполняется | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | водоснабжение | | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ст.63 ФЗ №123 от 22.07.2008 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст.28, ст.57, ст.58, ст.88, таблица 21 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.5.17, п.5.18* СНиП 21-01- 97* | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст.53, ст.89, ФЗ №123 от 22.07.2008; п.6.9-6.14; п.6.17; п.6.19; п.6.25; п.6.27; СНиП 21-01- 97* | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст.37 № 69-ФЗ от 21.12.1994; ст.90 ФЗ №123 от 22.07.2008 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст.54, ст.56, ст.83, ст.84, ст.85, ст. ст.138 ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 13.1.1; п.13.1.2; п.13.1.10- 13.1.11; п.13.2.1-13.3.13; п.13.4.1; п.13.6.1; п.13.13.1; п.13.14.1 СП 5.13130.2009 п.3.1-3.5; п.6; п.7 СП 3.13130.2009 п.4.1.1; п.4.1.10; п.4.1.13 СП 10.13130.2009 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст. 103 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.14.1-14.6 СП 5.13130.2009 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- | ст.5 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.1 - 5; | Выполняется |

| | | |
|--|---|--|
| <p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>п.9, п.12-18, п.23-37, п.41-56, п.60,п.65,п.66,п.69,п.71-73, п.103-112, п.286-293, п.337- 372, п.392,п.409,413 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p> | |
|--|---|--|