Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» апреля 2022 г.
Регистрационный № 63-08-2022-002603

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Газовая автозаправочная станция со станцией технического обслуживания с инженерно-технический обеспечением общества с ограниченной ответственностью «Промкриоген»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Промкриоген»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036301002264 ИНН: 6323044334

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
16.12.2009
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	202

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	8656
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Естественное дымоудаление, АПС, СОУЭ-2 тип, наружный водопровод - пожарные гидранты
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
R = 0,171*10-6 год-1		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
10000000 (десять миллионов) Страховой полис № MAXX 12281795776000 от 03 февраля 2022 года		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 п.1, табл.15 СП 156.13130.2014 «Станции	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автомобильные заправочные, требования пожарной безопасности» п.6.3, 6.8, 6.18, 7.2, 8,3, табл.5, 6, прил.З СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» ст.4, п. п.4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 ч.1,2; ст. 68 ч.1; ч.2 п.1 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные, требования пожарной безопасности» п. 6.35, 6.37, 8.49, 8.52. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.2, абз.2, п. 5.3, п. 5.5, п. 8.8, п. 8.9, 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч.1, п.1; ст. 76 ч.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» ст.8, п.8.1,8.6, 8.7, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 29 п. 1,2,3; ст. 30,31,32; ст. 58; ст. 87 ч.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности	1,2,3,5,6,7,11; ст. 88 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,19, табл. 21. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 4.5, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1,5.3.3.,5.3.4, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7,5.4.8,5.4.9,5.4.10,5.4.18, 5.4.20, 6, 6.1.1. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные, требования пожарной безопасности» п. 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.13,6.14, 6.15,6.16, 6.17,6.18, 6.19, 6.20, 6.21,6.22, 6.23,6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» ст.4, п. п.4.3,4.4, 4.19.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53 ч. 1,2,3; ст. 89 ч. 1,3,4,5,7,8,10,11,12,14; СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, 4.2.5,4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.12, 4.3.2, 43.3,4.3.5,4.3.6, 4.3.12. 7.6.2. СП 156.13130.2014. «Станции автомобильные заправочные, требования пожарной безопасности» п. 6.18.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч.1, п. 1,2,3;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ч.2; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» ст. 7, п. 7.1.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 56, ч.1,2 п.1,2,4; ст. 62 ч.1,2; ст. 64, ст. 68 4.1, ч.2 п.1, ст. 81, 83 п.6,7,9, ст. 90 ч.1, п.З, ст. 84 ч. 1 п.1,2,3,4,5,7, 4.2,3,4,7,8,9,10,11; ст. 85, ч. 1,3,6,11, ст. 86 ч.1,2,3; ст. 138 ч. 1,2,3,5; СП 486.1311500.2020 п. 4.4, 4.11; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ст. 5.13, 5.14, 5.19, 6.1.1,6.2.12, 6.2.13, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.40, 7.1.4, 7.2.1, Приложение А, Перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих безадресными и адресными системами пожарной сигнализации, табл. А.1 3.3, СП 7.13130. 2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» ст. 4, п. 4.1, 4.2, 7.1,7.10, 8.5. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные, требования пожарной безопасности» п.6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.4, 4.11, СП 7.13130. 2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» ст. 7.20.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479) п.п. 2,3,4, 10, И, 12,13,14, 15, 16, 17, 19, 23,24, 25,26,27, 28,29, 32, 34,35,33,35, 36,37, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 56,57, 60, 337-372, 373-391, 392, 393,394, 395- 399, 401, 406, 407, 409,410,411,412,413.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.