Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» сентября 2022 г.
Регистрационный № 63-08-2022-012599

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
нежилое здание (Литера Б) Индивидуального предпринимателя Чубченко Владимира Васильевича
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ЧУБЧЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 316673300090572 ИНН: 323500512050

Место нахождения объекта защиты:
443100, обл. Самарская, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.07.1956
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3319

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	13545
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-система автоматической пожарной сигнализации -система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа -внутренний противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение величины пожарного риска - 0,2592*10-6		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не проводился.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" п.4 ст.4. СНиП II-89-90* "Генеральные планы промышленных предприятий" п.2.1, 3.32. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты". Требования к объемно-планировочным п.5.6. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4 ст. 4; СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.11, 2.14; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 5.2, табл. 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4. СНиП II-89-90* "Генеральные планы промышленных предприятий" п.2.1, 3.32. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п.5.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4. СНиП	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.4.1, 4.3, 5.18, 6.4, 6.8. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п.4.1, 5.1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.6.4, 6.12, 6.13, 6.16-6.19, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.27-6.30, 6.32, 6.34, 6.35. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы " п.4.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.6, 4.3.12, 4.4.6, 4.4.8, 4.3.9, 4.4.15, 8.2.8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.8.1, 8.2, 8.3, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» п.7.1, 7.3, 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4. СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.4.1-4.5, 9.1.1, 9.1.3-9.1.6, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.8, 9.2.12-9.2.14, 9.2.16, 9.2.17, 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1, 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.4.1-12.4.5, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3-13.1.6, 13.1.9-13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.3.14, 13.3.17, 13.4.1, 13.6.1, 13.8, 13.14, 13.15.3. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5-4.8, 5.1-5.5, 6, 7 (табл.2).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4 ст.4. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.14.1-14.6, Приложение А, табл. А1, А2, А3.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2-5, 9-17, 23-30, 32, 35-37, 41-44, 50, 54-56, 60, 71-73. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.64. Федеральный	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст.21, ст.25, ст.37.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.