

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» сентября 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-013099



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-бытовой блок КЦ-2 КС Сергиевская Сергиевское ЛПУМГ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САМАРА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026300956505

ИНН: 6315000291

Место нахождения объекта защиты:

обл Самарская, р-н Сергиевский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	648

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	4695							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС на базе АСПТ Орион-про 1.12							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">индивидуальный пожарный риск составляет $1.944 \cdot 10^{-7}$</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX 12235119513000, страховая сумма 25000000 руб.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.1 ст. 69, п.5 ч.1 ст. 80, ч. 1 ст. 100 Федеральный закон от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.1 ст. 69, п.5 ч.1 ст. 80, ч. 1 ст. 100 Федеральный закон от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.1 ст. 69, п.5 ч.1 ст. 80, ч. 1 ст. 100 Федеральный закон от	Выполняется							

		30.12.2009 № 384-ФЗ п.3 ст.8, п. 1 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 65, 74 СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.4, 4.20, 6.1.2, 6.1.6,	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 62, ст. 99, ч.1 ст. 127 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ п.6 ст. 8, п. 6 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 48, 71 СП 8.13130.2020 п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.3 СП 4.13130.2013 п. 7.1 СП 31.13330.2012 п. 5.10, 11.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 6 ст. 63, п. 1ч.1 ст. 90, ст. 98 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ п. 6ст. 8, п. 6 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 71, 72 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1,5,6 ст. 52, ч. 1,2 ст. 55, ст. 57, ст. 58, п. 1,2 ст. 59, ст. 87, ст. 88, п. 1,2,3,5,6 ст. 134, п. 1,2,4,5,6 ст. 137, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ п. 1,2 ст. 8, п. 2,3 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 13, 15, 25 СП 2.13130.2020 п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.1-5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.6.1 СП 4.13130.2013 п. 4.20, 5.6.4 СП 7.13130.2013 п. 4.1, 6.1, 6.2, 6.12 СП 17.13330.2010 прил. 8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 2,4 ст. 52, ст. 53, ст. 55, п.1 ч.1 ст. 80, ч. 1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14 ст. 89 Федеральный закон от 30.12.2009	Выполняется

		<p>№ 384-ФЗ п. 4,7 ст. 8, п. 4 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 23,24,26,27,28,29,36,37 СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.48, 4.4.49, 4.4.420, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.9, 7.13.1, 7.13.2 ГОСТ 34428-2018 раздел 9.3.9</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 3 ст. 55, ч.1 п. 3,4ст. 80, ч. 1 ст. 90 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ п. 5,6,7 ст. 8, п. 6 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 26 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.10, 7.14</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.2п.1,2 ст. 56, ст. 82, п.2,3 ч.1, ч. 4-10 ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103, ст. 106, ст. 107 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ п.5 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 10,50,51,52, СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5, 4.2, 4.4, .1-5.5, раздел 6,7 СП 6.13130.2021 п. 5.1, 5.4, 6.2-6.8 СП 484.1311500.2020 п. 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, табл. А1 СП 486.1311500.2020 п. 4.1-4.4,4.8, табл. 1,3 СП 8.13130.2020 п. 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 10.1-10.3, 10.6-10.7, 10.10-10.11,</p>	Выполняется

		11.1-11.7 СП 10.13130.2020 п. 6.1.3-11, 6.1.13, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.28, 6.2.1-6.2.5, 6.2.10, 7.1-7.9, 7.14, 7.15, табл. 7.1-7.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 3 ст. 59 Правила противопожарного режима в РФ п. 42 СП 484.1311500.2020 п. 7.1.3-7.1.5, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1, 7.5.1, 7.5.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст. 37 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, ч.1,5,6 ст. 6, ст. 26, ст. 52 ч.9, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 60, ст. 63, ст. 64, ст. 105 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ п. 7 ст. 17 Правила противопожарного режима в РФ п. 2-5,10-17,23-29,32, 35,36,37,41,42,4,3,48-52,54,55,56,58-60,67,72,73,77,286,372,392,393,394 СП 2.13130.2020 п. 4.5 СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.3, 4.4.1, 4.5.4, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5 СП 12.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 СП 255.1325800.2016 п. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.10 СП 336.1325800.2017 п. 5.2, 5.3, 13.1, 13.2, 13.4, 13.6, 13.8	Выполняется