

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» октября 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-014995



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 7» городского округа Самара

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 7» городского округа Самара

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026301517274

ИНН: 6318112719

Место нахождения объекта защиты:

443074, обл Самарская, г Самара, ул Авроры, Дом 117

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.04.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1438

1.6.	Объем здания, куб. м	4315						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС с установкой дымовых оптико-электронных извещателей ИП 212-70 СОУЭ 3-го типа (речевое оповещение)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Проведенным расчетом установлено, что значение индивидуального пожарного риска в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» городского округа Самара, расположенном по адресу: 443074, г. Самара, ул. Авроры, д.117 составляет 0,07517 · 10⁻⁶. Перечень и тип систем противопожарной защиты на объекте защиты: - АУПС с установкой дымовых оптико-электронных извещателей ИП 212-70 - СОУЭ 3-го типа с применением речевого оповещения</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.4.3. - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации» п.65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон От 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности» Ст.68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации» п.71,72. -СП4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.8.1,8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.4.3,п.4.6-4.8,п.5.2.1-5.2.3 п.5.2.6,п.5.2.7,п.5.4.4,п.5.4.20. п.6.7.1. - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной Безопасности Ст.30, Ст.31. - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распростра- нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировоч- ным и конструктивным решениям» п.4.18,п.5.1.1- 5.1.3,п.5.1.5,п.7.1. - Постановление Правительства РФ	Выполняется

		от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации» п.21,22,23,40.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности» Ст.89 п.1, п.3. - СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.1,1, п.4.1.2, п 4.2.3-4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.3.1-4.3.4, п.7.2.2-7.2.6, п 7.2.8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной Безопасности Ст.90, п.1.1, п.1.3. - СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям п.7.1;7,2;7,3;7,14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты п.6.1.1;6.6.15 табл.1; п.7.1.3; п7.2. - СП 3.13130.2009 Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре п. 3.1-3.5, п. 4.1-4.4, п. 4.6-4.8, п. 5.1-5.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. п.7.1.3; п.7.2	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Правила, утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 2-7, п.12, п. 14, п. 18, п. 20-25, п. 35-38, п. 48-50, п. 55-57, п. 61-63, п. 70-77, п. 460-471.	Выполняется