

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» ноября 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-015346



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общественное здание Государственного бюджетного учреждения Самарской области
"Агентство по реализации молодежной политики"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"АГЕНТСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026301163932

ИНН: 6316061530

Место нахождения объекта защиты:

443056, обл. Самарская, г. Самара, пр-кт. Масленникова, д. 37

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2800

1.6.	Объем здания, куб. м	9800	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, система передачи извещений «Протон», ВПВ, НПВ	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Минимальна			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4. СП 4.13130.2013 «Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты» Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункты 4.3, 4.4. Таблица 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4. СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение" пункт 5.2 Таблица 2, пункт 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункты 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4. СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Пункт 6.7.1 Таблица 6.9 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Таблица 21, 22,23,24,27,28	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4.	Выполняется

		<p>Статья 53. Пункты 1, 2 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» Пункты 4.2.3., 4.2.5., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.9., 4.2.10., 4.2.13, 4.2.14., 4.2.15., 4.2.16., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.21., 4.2.22., 4.2.24., 4.2.25., 4.3.2., 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6., 4.3.7, 4.3.8., 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.11., 4.4.12, 7.1.1., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.6., 7.1.7., 7.12.1., 7.12.3., 7.12.14., 7.12.13., часть 9. Пожарная безопасность маломобильных групп населения 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» Часть 7 Обеспечение деятельности пожарных подразделений Пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.13, 7.16.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Пункт 4. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Часть 7 Противодымная вентиляция пункты 7.1, 7.2, 7.3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками</p>	Выполняется

		<p>пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности" Таблица №1, Таблица №2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Таблица №1, №2.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». часть 7 статья 83,84,85,86 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» пункт 5.2 Таблица №2 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» Таблица 7.1</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ГОСТ Р 59638 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, Пункт 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Таблица 1. Таблица 2. ГОСТ Р 59639 СИСТЕМЫ Оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. Пункт 7</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 Правила</p>	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	противопожарного режима в Российской Федерации Часть I. Общие положения Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 60. Часть XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Пункты 392, 393, 394. Часть XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения Пункты 395, 396, 397, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 412, 413. Приложение №1, №2
---	--