

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» декабря 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-016836



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Автомобильная заправочная станция**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Казакова Наталья Павловна**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317631300087314

ИНН: 632104116351

Место нахождения объекта защиты:

**445051, обл Самарская, г Тольятти, ул Спортивная, Владение 3а**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**14.02.2005**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	59
1.6.	Объем здания, куб. м	165

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Гранит-5», подводной наружный водопровод диаметром 110 мм	
<p><b>2.</b>                    <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>			
2,392×10 <sup>-7</sup>			
<p><b>3.</b>                    <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>			
10000000 (Десять миллионов) рублей			
<p><b>4.</b>                    <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. Табл.5,6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные.	Выполняется

	водоснабжение	Требования пожарной безопасности. п.6.37 СП 8.13130.2009: п. п. 4.1, 5.2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. п.8.8 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, раздел 8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009: раздел 4, п.9.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: разделы 7,8. Ст. 67 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2. ст. 90. ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 СП 486.1311500.2020 СП484.1311500-2020. ст 83. ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. табл. 1, п.2,4 СП10 13130-2009 п.8.13,8.14 СП8.13130-2020 п.9 СП8.13130-2009 приложение 1, ППР РФ № 1479 п.54, ППР РФ, № 1479 п.48, ППР РФ № 1479 раздел № 7, СП 7.13130	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 486.1311500.2020	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 12.12.2007 n 645; Постановление от 16 сентября 2020 г. n 1479 об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется