

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» декабря 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-018149



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание Самарского отделения № 6991 Публичного акционерного
общества Сбербанк

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700132195

ИНН: 7707083893

Место нахождения объекта защиты:

обл Самарская, г Самара, ул Гагарина, земельный участок 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.11.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1300

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м		13971						
1.7.	Количество этажей		4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АПС, СОУЭ 3-го типа, наружный и внутренний противопожарный водопровод						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетное значение индивидуального пожарного риска составило: $Or_i = 0.72 \times 1$ (Гб год⁻¹)</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Генеральный договор страхования недвижимого имущества № 22000X1400001, сумма 66 715 119.96 рублей</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Ст.69 ФЗ №123; табл.1 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 ФЗ №123; табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 ФЗ №123; табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.68 ФЗ №123; Табл.2, п.5.10. п.5.17, п.6.3, п.8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1. п.8.6. п.8.8, и.8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.30. СТ.31.СТ.32. ст.57, ст.58, ст.59, ст.87, ст.88 ФЗ №123; п.5.2.2. п.5.2.3, п.5.2.4. п.5.2.7, п.5.2.8, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.6, п.5.4.16. п.5.4.18. п.5.4.20, табл. 6.9 СП 2.13130.2020; п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2 ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ №123: п.4.2.1, п. 4.2.2. пп. 4.2.7-4.2.15, пп.4.2.18-4.2.22, п.4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п.4.3.5, п. 4.3.6. п.4.3.7, п.4.3.12, пп.4.4.1 -4.4.6. п.4.4.9. пп.4.4.11-4.4.12, п.4.4.22, пп.7.1.1 - 7.1.5, п.7.1.9, пп.7.13.1-7.13.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 ФЗ №123; п.7.3, п.7.10. п.7.14, п.7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3.1-3.5. п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-4.8. п.5.3, табл.2 СП 3.13130.2009; табл. 1 СП 486.1311500.2020; гл.6.1-6.6 СП 484.1311500.2020; в целом СП 6.13130.2013; п. 8.5 СП 7.13130.2013; табл.2, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020; п.6.1.2, п.6.1.6, п.6.1.7, п.6.1.11, п.6.1.23, пп.6.2.1 -6.2.3, п.6.2.5, пп.7.2-7.4, табл.7.1, п.7.15 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	ст.83 ФЗ №123: пп. 5.5-5.9,5.11-5.21 п.7.1, п.7.2 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>пп.: 2. 3, 4. 5. 9. 10. И, 12, 13. 14. 15, 16. 17. 23, 24. 25. 26, 27. 28. 29, 30, 32. 35, 36. 37, 41, 42. 43. 49. 50-52. 54. 55. 56. 60, 286, 288</p> <p>Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. ст.5, п.2 ч.1 ст.6</p> <p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123- ФЗ</p>	Выполняется