




«21» февраля 2023 г.
Регистрационный № 63-08-2023-002649

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Специализированный медицинский центр ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057746869157

ИНН: 7736522030

Место нахождения объекта защиты:

443065, обл Самарская, г Самара, ул Бакинская, Здание 27

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.05.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1213
1.6.	Объем здания, куб. м	11815
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС; СОУЭ 3-го типа; подпор воздуха в шахты лифтов и в безопасную зону; ВПВ; НПВ 2 ПГ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не производился.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 69. СП 4.13130.2009 п.п. 4.3-4.6 (в части, касающейся декларируемого объекта защиты)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 62, 99. СП	Выполняется

		8.13130.2009 п.п. 4.1-4.4, 5.2. (в части, касающейся декларируемого объекта защиты)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 4 ч. 4. СНиП 2.07.01-89* Приложение 1* п. 2*. (в части, касающейся декларируемого объекта защиты)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 6, 30, 35, 57, 58, 88. СП 2.13130.2009 пп. 4, 5, 6.8; СП 4.13130.2009 п.п. 4, 5.1, 5.4.1, 5.4.4 (в части, касающейся декларируемого объекта защиты).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 6, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 84, 85, 89. СП 1.13130.2009 пп. 4.1-4.3, 8.1, 8.2 (в части, касающейся декларируемого объекта защиты).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 39, 76, 90, 101, 102, 108, 110, 118, 119, 120, 121, 124-132. СП 4.13130.2013 п.п. 4, 7.1, 7.5; (в части, касающейся декларируемого объекта защиты)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 45, 46, 54, 56, 61, 81, 83, 84, 85, 86, 91. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5; 4.1-4.8; 5.1, 5.3-5.5, 6, 7; СП 5.13130.2009 разделы 4, 13-17,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	приложение А; СП 8.13130.2009 п.п. 4.1-4.4, 5.2. СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.16, 4.2. СП 7.13130.2009 п.п. 7.1, 7.13, (в части, касающейся декларируемого объекта защиты)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 45,46,54,56,61,81,83,84,85,86, 91. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5; 4.1-4.8; 5.1, 5.3-5.5, 6, 7; СП 5.13130.2009 разделы 4, 13-17, приложение А; (в части, касающейся декларируемого объекта защиты)	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 4 ч. 4, 5, 6, 6.1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 60, 63, 64, 92, 93.1, 94, 95. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.п. 1-5, 9-33, 35-43, 47-52, 54-56, 60, 65-73, 116-118, 119, 286-299, 392-413, Приложение N 1. (в части, касающейся декларируемого объекта защиты).	Выполняется