



«27» марта 2023 г.

Регистрационный № 63-08-2023-004486

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ №2**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШЕЙСКИЕ ПЕСКИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026303058110

ИНН: 6383004819

Место нахождения объекта защиты:

446060, обл. Самарская, р-н. Сызранский, пгт. Балашейка, ул. Кирпичная, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3969
1.6.	Объем здания, куб. м	61842
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система оповещения и управления эвакуацией. Тип 2	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не требуется на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 69-74, ст. 100 Свод правил СП 4.13130.2013 п. 4.3, п. 6.1.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 62, ст. 68, ст. 99 Свод правил СП 8.13130.2020 п.	Выполняется

		3.6, п. 4.1, п. 4.2, Таблица 3	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 п. 1 ч. 1 ст. 90, ст. 98 Свод правил СП 4.13130.2020 п. 6.1.21, п. 7.1, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.8, п. 8.1.11, п. 8.1.14, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.4, п. 8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил СП 2.13130.2020 п. 5.4.1, Глава 6, п. 6.1.1, Свод правил СП 4.13130.2020 п. 4.1, п. 6.1.40, п. 6.7.8, п. 6.7.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 п. 48 и п. 49 ст. 2, п. 2 ст. 52, п. 3 ст. 52 (оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре), п. 5 ст. 52, п. 9 ст. 52, ч. 1 и ч. 2 ст. 53, п. 1 с. 1 ст. 80, ч. 3 ст. 81, ч. 9 ст. 82, п. 3 ч. 1 ст. 84, ст. 89, ч. 5 ст. 134 Свод правил СП 1.13130.2020 п. 4.1.1, п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.1.6, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.6, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.15, п. 4.4.22, п. 8.1.3, п. 8.2.7, п. 8.2.10, п. 8.2.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 п. 2 ч. 1 ст. 90, ч. 2 ст. 90 Свод правил СП 4.13130.2020 п. 7.10, п. 7.11, п. 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 5, ч. 2 ст. 54, п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 56, ч. 1 и ч. 11 ст. 85, ч. 3 ст. 86, ч. 1 ст. 91 1. Противодымная защита Свод правил СП 7.13130.2013 пп. в) п. 7.3, п. 8.8 (только в части естественного побуждения) 2. Пожарная сигнализация и пожаротушение не	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	требуются Свод правил СП 486.1311500.2020 п. 4.8, Таблица 1, Таблица 3 3. Оповещение и управление эвакуацией 2 типа Свод правил СП 3.13130.2009 п. 17 Таблицы 2 4. Внутренний противопожарный водопровод не требуется Свод правил СП 10.13130.2020 п. 5.4, п. 7.6, Таблица 7.2 Приложение А 5. Наружный противопожарный водопровод не требуется Свод правил СП 8.13130.2020 п. 3.3, п. 3.12, п. 10.1. Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ч. 4 ст. 68	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Свод правил СП 3.13130.2009 п. 3.3 (ручное включение), п. 3.5 (специальное помещение)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Оборудовать систему оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям. Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 п. 3 ч. 2 ст. 53, п. 1 и п. 3 ч. 1 ст. 84, ч. 2, ч. 7, ч. 11 ст. 84 Свод правил СП 3.13130.2009 п. 3.5, п. 17 Таблицы 2 Противопожарный режим организован в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется