Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» июля 2023 г.
Регистрационный № 63-08-2023-011264

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание Общества с ограниченной ответственностью Медицинская компания «Гепатолог»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания «Гепатолог»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026301152503 ИНН: 6316028437

Место нахождения объекта защиты:
443063, обл Самарская, г Самара, ул Сердобская, Дом 36А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1959
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	375
1.6.	Объем здания, куб. м	2629
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации - тип СПС адресная. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Дублирование сигналов СПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта - система Стрелец-Мониторинг. Система противодымной защиты - естественное дымоудаление. Система пожаротушения - не требуется. Внутренний противопожарный водопровод - не требуется. Наружный противопожарный водопровод.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Договор страхования ООО «Альфа-Страхование» от 01.07.2022 № 6570Р/444/500025/22	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст.69, п. 5 ч. 1 ст. 80. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3 ст. 8, п. 1 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 65,74. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям, п. 4.3, 4.4, 4.20. СП 112.13330.2011 Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 4.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" ст. 62, ч. 1-3 ст. 68. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЭ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3 ст. 8, п. 1 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 48, 71. СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.2. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, п. 5.10. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям, п. 7.1, 8.1.14. СП 112.13330.2011 Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 8.13-8.14.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6) ст. 63, п. 1) ч. 1 ст. 90. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЭ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 6 ст. 8, п. 6 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября2020 года N 1479) п. 71, 72. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям, п. 7.1, 8.1.1 а), 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7. СП 112.13330.2011 Строительные	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 8.2.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 годаЫ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1), 5), 6) ст. 52, ч. 1, 2 ст. 55, ст. 57, ст. 58, п. 1), 2) ст. 59, ст. 87, ст. 88, п. 1, 2, 3, 5, 6 ст. 134, п. 1,2,4, 5, бет. 137. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЭ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 1, 2 ст. 8, п. 2, 3 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 13, 15, 25. СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1-5.4.5, 5.4.20, 6.7.19. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям, п. 4.20, 5.1.2. СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, п. 4.1, 6.1, 6.2. СП 112.13330.2011 Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 4.1, 4.3. СП 17.13330.2017 Строительные нормы и правила. Кровли, п. 5.2.8.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 2), 4) ст. 52, ст. 53, ст. 55, п.1 ч. 1 ст. 80, ч. 1, 3, 8, 10, 11, 14 ст. 89. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЭ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 4, 7 ст. 8, п. 4 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 26, 27, 28, 36, 37. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7-4.2.10,4.2.18-4.2.19,4.2.21, 4.2.22,4.2.24,4.3.1-4.3.8,4.3.11, 4.3.12. ГОСТ 34428-2018: Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия. Раздел 9.3.9. СП 118.13330.2022 Свод правил. Общественные здания и сооружения, п. 6.8-6.11.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года И 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3), 4) ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 90. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года И 384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 5, 6, 7 ст. 8, п. 6 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2020 года N 1479) п. 26. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям, п. 7.1, 7.3. СП 112.13330.2011 Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 8.1.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3 ст. 52, ст. 54, п. 1), 2) ч. 2 ст. 56, ст. 82, п. 2), 3) ч. 1, ч. 4, 5, 6, 7, 7.1, 9, 10 ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103. Федеральный закон от 30 декабря 2009 годаИ 384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 5 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 10, 54, 55, 56. СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 -5.5, разделы 6. 7 в части, касающейся декларируемого объекта защиты. СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности, п. 5.1, 5.4, 6.2-6.8.	Выполняется

		СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 5.1-5.22,6.1.1-6.1.6,6.2.1,6.2.6,6.2.11, 6.2.12, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4. 6.6.1-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, 6.6.40, таблица А. 1 в части, касающейся декларируемого объекта защиты. СП 486.1311500.2020 Свод правил. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, таблицы 1, 3 в части, касающейся декларируемого объекта защиты. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. 8.5, 8.8, 8.9, 8.10. СП 118.13330.2022 Свод правил. Общественные здания и сооружения, п. 6.28, 8.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3 ст. 59. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 42. СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"ст. 37. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, ч. 1,5 ст. 6, ст. 26, ч. 9 ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 60, ст. 64. Федеральный закон от 30 декабря 2009 n^aN 384-ФЭ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 7 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479) п. 2, 2\ 3-5, 10-17, 17', 23, 25-28, 32, 35-37, 41-43, 48, 54-56, 60, 65, 68, 69, 71-73, 77, 286, 372, 392, 393, 394, глава XIX в части, касающейся декларируемого объекта защиты. СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.5. СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 4.1.1, 4.1.32-4.1.34,4.1.40.4.2.1,4.2.3,4.2.6, 4.2.8, 4.3, 4.4.1, 4.5.4, 4.7.2. 4.7.4, 4.7.5.СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий	Выполняется

		помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2. СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения, п. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.10. СП 336.1325800.2017 Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации, п. 5.2, 5.3, 13.1. 13.2, 13.4, 13.6, 13.8.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.