Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» августа 2023 г.
Регистрационный № 63-08-2023-013306

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Самара - аграрная региональная информационная система»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Захаров Александр Эдуардович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
446250, обл. Самарская, р-н. Безенчукский, пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 43

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1968
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2543
1.6.	Объем здания, куб. м	9208

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией, людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ), внутренний противопожарный водопровод, система дублирования сигнала СПС.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Максимальная расчетная величина пожарного риска здания составляет 0,518*10-6 год. Расчётное значение не превышает нормативное значение 1*10-6.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска объекта защиты - общежития ГБУ ДПО «САМАРА – АРИС» по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 43 от 05.07.2023 г.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013, таблица 1, пункт	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статья 68; СП 8.13130.2020, пункт 5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013, пункты 7.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статьи 57, 58, 87, таблицы 21, 22; СП 2.13130.2020, пункт 6.7.1, таблица 6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статьи 53, 89; СП 1.13130.2020, пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.15-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статья 90; СП 4.13130.2013, пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7,5, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статья 51, часть 3 статьи 52, статьи 54, 60, 62, часть 3 статьи 81, статьи 83, 84, 86, 91; СП 5.13130.2009, пункты 13.1.1, 13.1.9-13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.15, 13.3.17, 13.4.1, 13.6.1, 13.13, 13.14, 13.15; СП 484.1311500.2020, пункты 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 6, 7 (табл.2); СП 10.13130.2009, пункты 4.1.1 (таблицы 1,3), 4.1.8, 4.1.13, 4.1.16	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	СП 5.13130.2009, пункты 14.1-14.4; СП 484.1311500.2020, пункты 7.2.2, 7.2.4	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статья 21 (части 1, 3), статья 25 (части 2,4), статья 27 (часть 4), статья 37; "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479), пункты 2-6, 9-17, 22-30, 32, 35 -37, 43, 47, 50, 54, 60, 77, 79, 84-86, 286-288 разделы XVIII, XIX; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, статья 64	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.