Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» августа 2023 г.
Регистрационный № 63-08-2023-013826

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Солнечнополянский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Солнечнополянский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036301730618 ИНН: 6345004487

Место нахождения объекта защиты:
обл Самарская, м.р-н Ставропольский, с.п. Бахилово

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1976
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	669
1.6.	Объем здания, куб. м	3093
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, «Стрелец — Мониторинг»

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка пожарного риска не проводилась.	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара не проводилась.	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 5.26. таб. 9 СНиП II-К.2-62, действовал во время разработки проектно-сметной документации,	Выполняется

		строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных в эксплуатацию	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 2.8 таб. 4 СНиП II-Г.3-62, действовал во время разработки проектно-сметной документации, строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных в эксплуатацию	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.14, СНиП II-К.2-62, действовал во время разработки проектно-сметной документации, строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных в эксплуатацию	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1.4, СНиП II-Л.19-62, действовал во время разработки проектно-сметной документации, строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных в эксплуатацию	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1, 4.10, СНиП II-А.5-62, действовал во время разработки проектносметной документации, строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных в эксплуатацию	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	4.11,СНиП II-А.5-62, действовал во время разработки проектно-сметной документации, строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных в эксплуатацию	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	п. 5.1 поз. 11 табл. 2 НПБ 104-03; поз. 6.1, табл. 1 НПБ 110-03; разделы 12, 13, 14 НПБ 88-2001 * указанные НПБ действовали во время разработки проектно-сметной документации, строительства и ввода здания дом-интернат для психических больных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	в эксплуатацию и систем противопожарной защиты.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел 7 табл. 2 поз. 3 СП 3.13130.2009; прил. А табл. А 1 поз. 6.1 СП 5.13130.2009; п. 6.24 СП 7.13130.2013. проект шифр 2112-2019- ПС	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91; п.п. 2-5, 8, 9, 10, 12, 13-15, 16, 17, 21-27, 29, 30, 31, 32, 35-37, 41, 42, 43, 50, 54-56, 60, 392-400, 402-404 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479 (с изм. на 31.12.2020г).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.