



«11» сентября 2023 г.  
Регистрационный № 63-08-2023-015093

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
здание учебного корпуса Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-  
технологический колледж»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
"НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026303122988

ИНН: 6330010640

Место нахождения объекта защиты:

446200, обл. Самарская, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1615	
1.6.	Объем здания, куб. м	21591	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, наружный и внутренний противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчетное значение индивидуального пожарного риска составило: $Q_{B,i} = 1,235 \times 10^{-7}$ год <sup>-1</sup>			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Собственная оценка имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 (ноль) рублей			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 ФЗ №123; п.4.3, табл.1, п.4.15 СП 4.13130.2013	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.68 ФЗ №123; Табл.2, п.5.10, п.5.17, п.6.3, п.8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.30, ст.31, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.87, ст.88 ФЗ №123; п.5.2.2, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.7, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.6, п.5.4.5, п.5.4.16, п.5.4.18, п.5.4.20, п.6.7.15, табл. 6.9, табл.6.13 СП 2.13130.2020; п.4.16, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.6.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.79, ст.53, ст.89 ФЗ №123; п.4.2.1, п. 4.2.2, п.4.2.5, пп. 4.2.7-4.2.15, пп.4.2.18-4.2.22, п.4.2.24, пп. 4.3.1-4.3.7, п.4.3.12, пп.4.4.1-4.4.6, п.4.4.9, пп.4.4.11-4.4.12, п.4.4.22, пп.7.1.1 – 7.1.5, п.7.1.7, п.7.1.9, п.7.1.10, пп.7.12.1-7.12.4, п.7.12.12 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 ФЗ №123; п.7.2, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п.7.8, п.7.10, п.7.14, п.7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-4.8, п.5.3, табл.2 СП 3.13130.2009; табл.1 СП 486.1311500.2020; пп.6.1-6.6 СП 484.1311500.2020; в целом СП 6.13130.2013; п. 8.5 СП 7.13130.2013; табл.2, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020; п. 5.3, п.6.1.6, п.6.1.7, п.6.1.10, п. 6.1.23, п.6.1.24, п.6.1.2.; п.6.1.27, гл.6.2, гл.7, гл.12, гл. 14.1, гл.15 СП 10.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	ст.83 ФЗ №123; пп. 5.5-5.9, 5.11-5.21 п.7.1, п.7.2 СП	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>484.1311500.2020</p>	
<p>4.9. Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пп.: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 56, 60, 88, 89, 90, 91, 92 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ</p>	<p>Выполняется</p>