



«20» сентября 2023 г.

Регистрационный № 63-08-2023-015582

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная заправочная станция ООО "Волганефтепродукт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1156312001372

ИНН: 6312146373

Место нахождения объекта защиты:

443042, обл. Самарская, г. Самара, ул. Белорусская, д. 95А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.11.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4. | Высота здания, м | 1 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 71 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 372 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | АН повышенная взрывопожароопасность |

| | пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--|-------------|---|--------------------------|-------------|--|--|-------------|
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС, СОУЭ 2-го типа, наружный и внутренний противопожарный водопровод | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис № IGSX12387794050000, сумма 10 000 000 (десять миллионов) рублей</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч.1 ст.6, ч.1 ст.69 ФЗ №123; п.6.8, п.7.1, п.7.2, п.8.3, п.8.4, п.9.1, п.9.2 СП 156.13130.2014</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>п.6.37 СП 156.13130.2014</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники</td> <td>п.8.1.1, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7 СП 4.13130.2013; п.6.21, п.6.27, п.6.28, п.6.29, п.6.31 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ч.1 ст.6, ч.1 ст.69 ФЗ №123; п.6.8, п.7.1, п.7.2, п.8.3, п.8.4, п.9.1, п.9.2 СП 156.13130.2014 | Выполняется | 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | п.6.37 СП 156.13130.2014 | Выполняется | 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники | п.8.1.1, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7 СП 4.13130.2013; п.6.21, п.6.27, п.6.28, п.6.29, п.6.31 СП | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ч.1 ст.6, ч.1 ст.69 ФЗ №123; п.6.8, п.7.1, п.7.2, п.8.3, п.8.4, п.9.1, п.9.2 СП 156.13130.2014 | Выполняется | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | п.6.37 СП 156.13130.2014 | Выполняется | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники | п.8.1.1, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7 СП 4.13130.2013; п.6.21, п.6.27, п.6.28, п.6.29, п.6.31 СП | Выполняется | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | 156.13130.2014 | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Ст.30, ст.31, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.87, ст.88 ФЗ №123; СП 2.13130.2020; п.6.9 СП 156.13130.2014 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Ст.89 ФЗ №123; п.4.2.5, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.8.6.8 СП 1.13130.2020; п.6.18 СП 156.13130.2014 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Ст.90 ФЗ №123 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-4.8, п.5.3, табл.2 СП 3.13130.2009; табл.1 СП 486.1311500.2020; пп.6.1-6.6 СП 484.1311500.2020; в целом СП 6.13130.2021; п. 8.5 СП 7.13130.2013; табл.2, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст.83 ФЗ №123; пп. 5.5-5.9, 5.11-5.21 п.7.1, п.7.2 СП 484.1311500.2020 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия | пп.: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | Выполняется |

| | | |
|---|--|--|
| по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, пп. 373-391 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. ст.5, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | |
|---|--|--|