

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» октября 2023 г.

Регистрационный № 63-08-2023-016198



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области "Губернский техникум м.р. Кошкинский"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУБЕРНСКИЙ  
ТЕХНИКУМ М.Р. КОШКИНСКИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026303767380

ИНН: 6374004153

Место нахождения объекта защиты:

446800, обл. Самарская, р-н. Кошкинский, с. Кошки, кв-л. 4-й, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.03.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1444

1.6.	Объем здания, куб. м	5823							
1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (аналоговая), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; объектовая станция «Стрелец-мониторинг» с выводом на пульт подразделения пожарной охраны							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, Федеральный закон № 123 от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, Федеральный закон № 123 от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, Федеральный закон № 123 от	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	22.07.2008 г. ст.69.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 п.п. 48, 49, Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. ст.62, 68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 8.1.1, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.13, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 п.п. 71, 72, Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.3., СП 4.13130.2013 п.п. 5.2.4, 5.2.6, Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. ст. 57, 58, 59, 87, 137.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 7.2., Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 п.п. 16, 22, 23, 26, 27, 31, 36., Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. ст. 52, 53, 54, 89.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 7.4. , Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 484.1311500.2020 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, СП 3.13130.2009 п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, разделы 6 и 7, п.2- 4,7,8,10,13,14,16,18,20,24	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приказ МЧС от 24.11.2022г №1173	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10, 4.12., Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 59, 60, 392, 393, 394, 397, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413., Свод правил СП 9.13130.2009 п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5 – 4.1.10, 4.1.20, 4.1.22 – 4.1.30, 4.1.32 – 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2 – 4.2.9, 4.3.1, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.16, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4, 4.7.1 – 4.7.3, 4.7.5., Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. ст. 5, 49, 50, 60., Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806	Выполняется