Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» ноября 2023 г.
Регистрационный № 63-08-2023-020434

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036301400376 ИНН: 6330017797

Место нахождения объекта защиты:
446200, обл. Самарская, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, зд. 38Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
07.11.1956
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	181
1.6.	Объем здания, куб. м	9600
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация на базе системы «Орион», Система оповещения выполнена по 2 типу с автоматической подачей звуковых и световых сигналов, Внутренний противопожарный водопровод с 12 ПК Ду50мм

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводился	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) п.5 ч.1 ст.80; ч.1 ст.100; 2.СП 4.13130.2013 (с изменениями от 30.12.2021, введено в действие с 01.03.2022) п. 6.1.2; 6.1.7;6.1.22;6.1.35; 6.10.1.1;6.10.1.3; 6.10.2.5;6.10.2.12;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) ст.62;99; 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.п.55,56; 3.СП 8.13130.2020 (введено с 30.09.2020) п.4,1;4.2;4.3;4.4;5.3;5.4;5.5; 5.9;5.11;5.12;6.1;6.3;6.4;8.4; 8.6;8.7;8.8;10.1; 4. СП 4.13130.2013 (изменение с 01.03.2022) п.7.1;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) п.1 ч.1 ст.90; ст.98 2. 4. СП 4.13130.2013 (изменение с 01.03.2022) п.6.1.20;6.1.21;6.10.2.2; 6.10.2.3;7.1; 8.2; 8.3;8.6;8.7;8.8;8.9;8.10; 8.13;8.15	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) п.1,5 ст.52;ст.57;58;80; ч.1,2,3,5,6,7,1 ст.87; ч.1,3,5,9,13,19 ст. 88 2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.п.21,22,23; 3. СНиП 2.01.02-85 п.1.1; п.4.1 4.СП2.13130.2020 (введено 12.09.2020) п.п.4.1;4.2;4.5;4.6;4.7;4.8; 5.2.2;5.2.3;5.2.4;5.2.7;5.4.7; 5.4.8;5.4.10;5.4.16;6.1.1;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) п.2 ст.52; 53; п.1.ч.1 ст.80;89 2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.п.24, 25,26,27,28,29,33,35,36,37,41,42,43; 3. СП 1.13130.2020 (введено 19.09.2020) п.п. 4.1.2;4.1.3;4.1.4;4.2.1; 4.2.3;4.2.5;4.2.6;4.2.7;4.2.9;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.1;4.4.2;4.4.3;4.4.4;4.4.6;4.4.7;9.1.2;9.2.2;9.2.5;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) ст.90; 2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.24 3.СП 4.13130.2013 (введено 01.03.2022) п.п. 6.1.18;6.2.15;7.1;7.2; 7.3; 7.4;7.6;7.8;7.10; 7.11;7.12;7.13;7.14;7.16;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) ст.51; п.3 ст.52; 54;56;62; ч.1,3,4 ст.81; ст.83,84,85,86,91,99, 103, 104,106,107; 2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.п 55,56,57,61,62,63; 3. СП3.13130.2009 (введено 01.05.2009) п.п 3.3;3.4;3.5;4.1;4.2;4.8; 5.1;5.3;5.4;5.5; р.7; 4.СП	Выполняется

		484.1311500.2020 (введен 01.03.2021) п.1; 6;6.1;6.2;6.3;6.3.1;6.3.2; 6.3.3; п.В, 6.4;6.6;7; 7.1;7.2; 7.5; прилож. А, табл.1 5. СП 485.1311500.2020 (введен 01.03.2021) п. 6.7.1;6.7.1.1;6.7.1.3; 6.7.1.4;6.7.1.6;6.7.1.7-6.7.1.10; 6.7.1.12;6.7.1.13; 6. СП 486.1311500.2020 (введен 01.03.2021) п.4; табл.1;п.14.2; табл.3 п.28;п.40,48; 7. СП 7.13130.2013 (введен 25.02.2013) п.п. 8.1;8.5; 8. СП 8.13130.2013 (введен 30.09.2020) п.п. 4.1.;4.2;4.3;4.4;5.4;5.5; 5.9; 5.11;5.12;6.1;6.3;6.4; 8.1; 8.4;8.6;8.7;8.8;10.1; 9. СП 10.13130.2020 (введен 27.01.2021) п.п. 4.1.1;4.1.8;4.1.10; 4.1.13; 4.1.16;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) ч.3 ст.83; 2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.49; 3. СП 484.1311500.2020 (введен 01.03.2021) п.1;6;6.1;6.2;6.3;6.3.1;6.3.2;6.3.3; п.В, 6.4;6.5;6.6.;7;7.1;7.2;7.5, прилож.А табл.А.1; 4. СП 485.1311500.2020 (введен 01.03.2021) п. 6.7.1;6.7.1.1;6.7.1.3; 6.7.1.4;6.7.1.6;6.7.1.7-6.7.1.10;6.7.1.12;6.7.1.13; 5. СП 486.1311500.2020 (введен 01.03.2021) п.4; табл.1;п.14.2; табл.3 п.28; п.40;48;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	1.ФЗ №123-ФЗ (с изменениями от 30.04.2021) ст. 21,25,37; 2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ	Выполняется

	противопожарный режим	от 16.09.2020 г. №1479 (с изменениями от 21.05.2021) п.п. 13;14;15;25;35;37;41; 42;43;54;289;290;291; 294;297;337;338№340;395; 396;397;400;403;404;405; 409;413;414;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.