

«29» января 2024 г.

Регистрационный № 63-08-2024-001059



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
административно – складского здания ООО «ПРАНАФАРМ», функциональное
назначение Ф 4.3, Ф 5.1, Ф 5.2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАНАФАРМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026301157915

ИНН: 6316059876

Место нахождения объекта защиты:

443070, обл. Самарская, г. Самара, ул. Дзержинского, зд. 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.01.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2971
1.6.	Объем здания, куб. м	7417

1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС с установкой ДИП-34А-03, ДИП-34А-04; АСПТ Буран 8; СОУЭ 2-го типа оповещение; ВПВ; СПВ.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Проведенным расчетом установлено, что значение индивидуального пожарного риска в многофункциональном здании ООО «ПРАНАФАРМ», расположенном по адресу: 443068, г. Самара, ул. Дзержинского, д.46 составляет 0,1728 · 10-6			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
На основании отсутствия арендаторов и собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	Выполняется

		конструктивным решениям п.4.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации» п.65	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты п.6.1.1; 6.6.15 табл.1; п.7.1.3; п.7.2. - СП 3.13130.2009 Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре п. 3.1-3.5, п. 4.1-4.4, п. 4.6-4.8, п. 5.1-5.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации» п.71,72. - СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.8.2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.4.3, п.4.6-4.8, п.5.2.1-5.2.3 п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.4.4, п.5.4.20, п.6.7.1. - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной Безопасности Ст.30, Ст.31. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.18, п.7.1. - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила	Выполняется

		противопожарного Режим в Российской Федерации» п.21,22,23.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности» Ст.89 п.1, п.3. - СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.1,1, п.4.1.2, п 4.2.3-4.2.5, п.4.3.1-4.3.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной Безопасности Ст.90 - СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям п.7.1;7,2;7,3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. п.7.1.3; п.7.2 - СП 3.13130.2009 Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре п. 3.1-3.5, п. 4.1-4.4, п. 4.6-4.8, п. 5.1-5.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. п.7.1.3; п.7.2	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Правила, утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 2-7, п.12, п. 14, п. 18, п. 21-26, п. 35-37, п. 48-50, п. 55-56.	Выполняется