



«13» февраля 2024 г.
Регистрационный № 63-08-2024-002167

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Тольятти»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Тольятти»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1146320007888

ИНН: 6321345424

Место нахождения объекта защиты:

445043, обл Самарская, г Тольятти, тер. ОЭЗ ППТ, ш 4-е, Здание 1 стр. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.10.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	44

1.6.	Объем здания, куб. м	89	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС и СОУЭ 2-го типа, ВПВ имеется (2 ПК), НПВ (4 ПГ).	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
На объекте в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ на объекте защиты расчет пожарного риска не проводился.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ч. 36) ст. 2, ст. 69, ст. 100 № 123-ФЗ; п. 6.1.2 табл. 3 СП	Выполняется

	зданиями и сооружениями	4.13130.2013 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ст. 68, ст. 99 № 123-ФЗ; п. 5.6 табл. 3 СП 8.13130.2009 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию); п. 5.3 табл. 3 СП 8.13130.2020 (действует в настоящее время).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90, ч. 4 ст. 98 № 123-ФЗ; п. 8.2.1 СП 4.13130.2013 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 30, 31, 32, 80, 87, 88 № 123-ФЗ; п.п. 4.6, 5.2.4, 5.4.2, 6.6.1 табл. 6.1 СП 2.13130.2012; п.п. 3.20, 4.1, 4.2, 6.9.2, 6.9.16, 6.9.17 СП 4.13130.2013 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию); п.п. 5.2.1, 5.2.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 6.1.1 табл. 6.1 СП 2.13130.2020 (действует в настоящее время).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 № 123-ФЗ; п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.4, 9.1.1, 9.1.7 СП 1.13130.2009 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию); п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 8.1.1, 8.1.6, 8.2.7 табл. 15 СП 1.13130.2020 (действует в настоящее время).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 № 123-ФЗ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. 83, 84 № 123-ФЗ; п.п. 7.12, 13.70, 15.1, 15.7, 15.20, 15.23 СП 89.13330.2016; поз. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009; п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009; п. 5.6 табл. 3 СП	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	8.13130.2009; п. 4.1.1 табл. 1 СП 10.13130.2009 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию); СП 8.13130.2020; СП 484.1311500.2020; СП 10.13130.2020 (действуют в настоящее время).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7 табл. 2 поз. 17 СП 3.13130.2009; п.п. 4.5, 14.1-14.5 СП 5.13130.2009; п.п. 6.24, 7.19, 7.20 СП 7.13130.2013 (действовали при проектировании и вводе объекта в эксплуатацию).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91; п.п. 2 – 4, п. 10 – 16, 23, 25-28, 32, 34-37, 48, 49, 54-56, 60, 71, 72, 77-79, 392-395, 397-399, 402-404, 406-409, 413 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479.	Выполняется