Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» февраля 2024 г.
Регистрационный № 63-08-2024-003019

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 323» городского округа Самара
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 323" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026300775060 ИНН: 6312033517

Место нахождения объекта защиты:
443034, обл. Самарская, г. Самара, пр-кт. Металлургов, влд. 23А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.07.1967
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 1622 |

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 6339 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | – автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа; – система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3-го типа; - НПВ имеется (1ПГ). |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| В результате проведенных расчетов установлено: Расчетное значение индивидуального пожарного риска составляет QB,i=0.3*10-6год-1,таким образом,поскольку расчетное значение меньше нормативного,делаем вывод,что на объекте выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Допустимое значения уровня пожарного риска: Индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска,выполняемых на объекте,позволяет не допустить превышения допустимых значений уровня пожарного риска и соответствует нормативному при следующих условиях: -одновременное нахождение людей (посетителей и персонала) не превышает 201 человек. | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Пункты 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Пункты 6.3, 8,5, 8,8, 8.9 таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование противопожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункты 8,1, 8,6, 8,8, 8,9. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункты 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.16, 5.4.19, 6.7.15. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Пункты 4.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.10, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.12, 4.4.23, 5.2.2, 5.2.3, 7.1.1, 7.1.5, таблица 6, 7.3.1, 7.3.5, 7.12.3, 7.12.19. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6,53,89 ч.1,7,14 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункты 7.1, 7.7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной сигнализации и автоматическая система противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». пункты 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.9, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, приложение А: СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3,4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5,4, 5.5, таблица1, таблица | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование противопожарной безопасности. Пункты 6.8, 8.5, 8.8, 8.9, таблица 2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водовод. Требования пожарной безопасности» Пункты 5.4, 6.1.9, 6.1.13, 6.1.18, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 10.2, 10.5, таблица А, таблица 7.1. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 83 ч.4,5,8, ст.84 чю2,3,4,7,8,9,10,11, ст.91 ч.2. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Пункты 14.1, 14.2, 15.1 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 ч.6,7. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479). Пункты 2,3,4,5,6,9, 16 (а,г,д,е,ж,з,к,о), 18,21,23,26,27 (а,б, в,д),29,32,35,36,37,54,55,56,91,92,392,393,394,395,396,397,398,403,404,406,407,409, приложение 1. | Выполняется |