

«29» марта 2024 г.

Регистрационный № 63-08-2024-004763



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036301074996

ИНН: 6321120798

Место нахождения объекта защиты:

445027, обл Самарская, г Тольятти, б-р Буденного, Владение 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.10.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1085
1.6.	Объем здания, куб. м	3266
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС - адресная; СОУЭ – 3 типа; Пожарные краны ПК; Огнетушители – ОП-5; ОУ-5;
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Значение пожарного риска составляет $R = 9,979 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹ На объекте защиты смонтирована адресная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) 3 типа, которые эксплуатируются в соответствии с требованиями ФЗ 123-ФЗ, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. Системы внутреннего пожаротушения смонтированы и эксплуатируются в соответствии с нормативными требованиями. Объект защиты оборудован 6 пожарными кранами, имеются огнетушители ОП-5, ОУ-5 в количестве – 25шт, проведены испытания электроустановок на соответствие ПУЭ, проведены испытания наружной пожарной лестницы на соответствие ГОСТ. На объекте защиты проведено обучение сотрудников по программе дополнительного профессионального образования по обеспечению пожарной безопасности</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Значение пожарного риска составляет $R = 9,979 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹ На объекте защиты смонтирована адресная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) 3 типа, которые эксплуатируются в соответствии с требованиями ФЗ 123-ФЗ, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. Системы внутреннего пожаротушения смонтированы и</p>	

эксплуатируются в соответствии с нормативными требованиями. Объект защиты оборудован 6 пожарными кранами, имеются огнетушители ОП-5, ОУ-5 в количестве – 25шт, проведены испытания электроустановок на соответствие ПУЭ, проведены испытания наружной пожарной лестницы на соответствие ГОСТ. На объекте защиты проведено обучение сотрудников по программе дополнительного профессионального образования по обеспечению пожарной безопасности

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п.4.3, табл.1 (с изменениями от 14.02.2020)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п.п.4.1, 5.2, 8.8 (изм. приказ №225 от 30.03.2020)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 8.1 (с изменениями от 14.02.2020)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п.5.2.6, 5.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п.п. 4.2.13-4.2.22, 4.3.2-4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 7.1.1, 7.1.2,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п.п 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	СП 3.13130.2009: п.п. 3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6.7 СП 484.1311500.2020: п.п. 6.1, 6.2 СП 7.13130.2013: п.п.	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5,6,7,8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п.п. 6.3, 6.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказом МЧС России от 18.11.2021 №806; «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479: п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21,22, 23,26,27,30,31,35,36,43,48,52,54-56, 60,65,73,392-394,397,403,407,408,409 (ред. от 31.12.2020г) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется