


«07» мая 2024 г.

Регистрационный № 63-08-2024-007373



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Образовательная автономная некоммерческой организации высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.
ТАТИЩЕВА" (ИНСТИТУТ)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026302005014

ИНН: 6323033283

Место нахождения объекта защиты:

445020, обл Самарская, г Тольятти, ул Ленинградская, Владение 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.11.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1160

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	16240	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го типа, Автоматическая система ПС «Стрелец-Мониторинг», естественное дымоудаление, ВПВ в количестве 17 штук, НВП от городской сети, порошковые огнетушители	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 1,ст.2,ч.4 ст.4, ст.5, ст.6, ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018)	Выполняется

		"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.1.1,п.1.2, п.4.2, п.4.3,п.4.4,п.5.2.4 СП 4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4, ст.62, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.1.1, п.4.1, п.4.2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4. ст.4 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018); п.7.1, п.8.1,п. 8.3, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4,ст. 30, Статья 31, Статья 52, Статья 57, Статья 58 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.1.1 СП 4.13130.2013; п.4.1.1, п. 4.1.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст.4, ст.52, ст.53, статья 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 6.2.1 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст.4, Статья 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.1.1, п.4.1.2 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.7.	Системы	Ч.4 ст.4, ст.51, ст.52, ст.54,ст.55,	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 56, 81, 83,84, 85 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.1, п.3.2, п.3.3 СП 3.13130.2009; п.6.6.1 СП 484.1311500.2020; п.1.1,п.4.4 СП 486.13.11500.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4 ст.4, ст.51, ст.52, ст.54, ст.56, ст.81, ст.83, ст. 84, ст.85 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.4.5, 6.6.1 СП 484.1311500.2020; п.1.1, п.1.2 СП 4.13130.2013; п.4.1, п.4.3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.1, ст.2, ч.4 ст.4, ст.5, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.1, ст.37,ст.38 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.п. 1, 2, 3, 4, 5,6,8-12, 14-19, 30-32, 34, 35, 36, 37, 48-50, 55, 56, 60, 77, 84,85, 392, 393, 394, 407 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479.	Выполняется