Зарегистрирована ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» августа 2024 г.

Регистрационный № 63-08-2024-014174



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Nº2"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Nº2"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026301998722

ИНН: 6320012366

Место нахождения объекта защиты:

445003, обл. Самарская, г. Тольятти, ул. Морская, влд. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории			
1.4.	Высота здания, м	6			
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	152			
1.6.	Объем здания, куб. м	457			

1.7.	Количество этажей			1		
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет		
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	АПС,СО	УЭ 3-го типа.		
3.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка не проводилась Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба					
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)					
4.	Оценка возможного ущерба Сведения о выполно безопасности, выполнен Наименование противопожарного мероприятия	ении мероприятий по	обеспечени обеспечиватых правовых документов сти, обеспечия	ю пожарной		
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	защиты Приложение 1*п. 1* та 2.07.01-89*, действова разработки проектно документации, строи ввода здания в эксп.	бл. 1*СНиП ал во время о-сметной тельства и	Выполняется		
4.2.	Наружное противопожарное	Отсутствуез	Γ.	Не выполняется		

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приложение 1* п. 2* СНиП2.07.01-89*, действовал во время разработки проектносметной документации, строительства и ввода здания в эксплуатацию.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 3.1 табл. 2, п. 3.2 табл. 3 СНиП 2.08.02-85; п. 1.14* табл. 1, п. 1.16 табл. 4, п. 1.80, п. 1.81* СНиП 2.08.02- 89*, действовали во время разработки проектно-сметной документации, строительства и ввода здания в эксплуатацию.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.9, п. 4.14 СНиП 2.01.02-85*; п. 1.90, п. 1.91, п. 1.94,п. 1.98, п. 1.101, п. 1.105, п. 1.108 табл. 8 СНиП 2.08.02-89*, действовали во время разработки проектносметной документации, строительства и ввода здания в эксплуатацию.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред.) « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*; п. 8.2 СНиП 41-01-2003; разделы 12-15 НПБ 88-2001; п. 5.1 поз. 1, 4, 5,15, 18 НПБ 104-03; поз. 9 табл. 1 НПБ 110-03; п. 6.1* табл. СНиП 2.04.0185 * ;прил. А табл. А 1 поз. 9 СП 5.13130.2009; поз. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009,действовали во время разработки проектносметной документации, ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	п. 3.3 НПБ 104-03; п. 12.48* НПБ 88-2001; п. 11.7* СНиП	Выполняется

_			
	оборудования	2.04.01-85*; п. 12.4 СНиП	
	противопожарной защиты	41-01-2003; раздел 7 табл. 2, поз. 4,	
	с инженерными системами	9, 12, 13, 16 СП 3.13130.2009;	
	зданий и оборудованием,	прил. А табл. А 1 поз. 9 СП	
	работа которого	5.13130.2009, действовали во	
	направлена на	время разработки проектно-	
	обеспечение безопасной	сметной документации, ввода в	
	эвакуации людей, тушение	эксплуатацию систем	
	пожара и ограничение его	противопожарной защиты.	
	развития		
4.9.	Организационно-	Раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91; п.п.	Выполняется
	технические мероприятия	2-6, 9-11, 14-16, 21, 22,24, 26-30,	
	по обеспечению пожарной	32, 34-37, 41-43, 48-50, 54-56, 60,	
	безопасности объекта	84 (ч), 85, 86, 392-400, 402-404,	
	защиты и	406-409, 413 ППР в РФ от	
	противопожарный режим	16.09.2020г № 1479 (с изм. на	
		31.12.2020г).	