Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Самарской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» октября 2024 г.
Регистрационный № 63-08-2024-017005

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Филиал ФКП «Российская Государственная цирковая компания» «Самарский государственный цирк»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739272527 ИНН: 7702060003

Место нахождения объекта защиты:
443100, обл Самарская, г Самара, ул Молодогвардейская, Дом 220

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1969
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	20

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8620
1.6.	Объем здания, куб. м	67200
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа. Система автоматического пожаротушения Внутренний противопожарный водопровод.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение индивидуального пожарного риска - 0,45×10-6 в здании филиала Федерального Казенного Предприятия «Российская Государственная Цирковая Компания» «Самарский Государственный Цирк», по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 220 не превышает допустимое значение (1.0*10-6) одной миллионной в год, что советует ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты - филиал Федерального Казенного Предприятия «Российская Государственная Цирковая компания» «Самарский Государственный цирк» расположенный по адресу 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 220 и выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработан комплекс необходимых инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. с целью выполнение требований ч. 1 и ч. 3 ст. 88 таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: - части здания различных классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф 2.1 и Ф4.3 должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; -		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

заполнение проемов в противопожарных преградах отделяющих помещения классов функциональной пожарной опасности Ф 2.1 и Ф4.3 на уровне 1 и 3 этажей, должно быть выполнено элементами заполнения проемов в противопожарных преградах, а именно двери с пределом огнестойкости EI 60 для заполнения проемов в противопожарных преградах 1 типа; - заполнение проемов в противопожарных преградах отделяющих помещения классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 и Ф4.3 на уровне 3 и 4 этажей, должно быть выполнено элементами заполнения проемов в противопожарных преградах, а именно двери с пределом огнестойкости EI 60 для заполнения проемов в противопожарных преградах 1 типа.	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, ущерб имуществу третьих лиц от пожара не превышает 250000 руб	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1 ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1, ч. 3 ст. 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 1 ч. 1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ст. 90	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6, ст. 87; таблица 21, таблица 22; ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 88, таблица 24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 53; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 8, ч. 10, 11, ст. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1, ч. 2 ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 62; ч. 2, ч. 3 ст. 63; ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 68; ч.1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9 ст. 83; ч. 1, ч. 2, 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 84; ч. 1, ч. 2 ст. 86, ч. 1, ч. 2 ст. 91, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.103	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1 ст. 83; ч.1, ч. 2 ст.91	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 51; ч. 1, ч. 2 ст. 60; ст. 64; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (документ в целом)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.