Зарегистрирована ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» ноября 2024 г. Регистрационный № 63-08-2024-019627



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

пристрой котельной

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Кухмастер"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 6367043313

ОГРН/ОГРНИП: 1046302395260

Место нахождения объекта защиты:

обл Самарская, р-н Волжский, пгт Стройкерамика

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	68	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	275	
1.7.	Количество этажей	1	

1.8.	Категория наружных устано	овок по пожарной	ГН умере	енная пожаро-
	опасности, категория здани	й, сооружений по	ОП	асность
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	АПС, СС	УЭ-2-го типа,
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	наружный п	ротивопожарный
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	вод	опровод.
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный		
	противопожарные водопров	воды)		
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	я на объект	ге защиты
	(Заполняется, если провод	•	-	•
	расчетные значения п	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых
	дополнительных инженер	_		
	1	ого значения уровня пох		
		тип систем противопож		
Оц	енка пожарного риска не пр			
	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Т	-	о требования	х пожарной
	1	безопасности»		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>		
	(Заполняется самостоятель			
	имуществу третьих лиц	-	ятся реквизи	ты документов
		страхования)		
	Возможный ущерб и	муществу третьих лиц о	т пожара иск.	лючен.
4.		ении мероприятий по		-
	безопасности, выполне	ние которых должно (<u>обеспечива:</u>	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативнь	их правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных д	документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется
		устанавливающих тр		
		пожарной безопасност	и к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон №	2 123-ФЗ от	Выполняется
	расстояния между	22.07.2008 г. «Техн	ический	
	зданиями и сооружениями	регламент о требования	-	
		безопасности»: п.4 ст. 4		
		ч. 1 ст. 80. Федеральн		
		384-ФЗ от 30.12.2	2009 г.	

	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 3 ст. 8; п. 1 ст. 17. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, 4.4, 4.5, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.6., 6.1.7.	
Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4 ст. 4 ст. 62; п. 1 ст. 68. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 6 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»): п. 48, 49. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.3. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» п. 5.10. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1.	Выполняется

	_		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4 ст. 4 п. 1 ч. 1 ст. 90. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 5 ст. 8, п. 6 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»): п. 65, 71, 72. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»: п. 7.1, 8.2.1.,	
		8.2.3.,8.2.4., 8.2.5.,8.2.6.,	
		8.2.7.,8.2.8.	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется
	объемно-планировочные	22.07.2008 г. «Технический пожарной	
	решения, степень огнестойкости и класс	регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4 ст. 4 п. 1, 5, 6,	
	конструктивной пожарной		
	опасности	2, 5 ст. 59; ст. 87, ст. 88, п. 1, 2, 3	
		ст. 134, п. 1, 2, 4 ст. 137.	
		Федеральный закон № 384-ФЗ от	
		30.12.2009 г. «Технический	
		регламент о безопасности зданий и	
		сооружений»: п. 1, 2 ст. 8; п. 2, 3 ст.	
		17. Правила противопожарного	
		режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479 «Об утверждении Правил	
		противопожарного режима»): п. 13,	
		15, 25. СП 2.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
			l

		Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4., 5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.3, 5.4.1, 6., 6.1.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1.,4.2., 4.20, 5.1.3., 5.1.4., 6.9.1., 6.9.2., 6.9.7.1., 6.9.13.,6.9.16., 6.9.17., 6.9.18., 6.9.28. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1, 4.3, 6.1, 6,2, 6.12, 6.13.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4 ст. 4 п. 2, 4 ст. 52, ст. 53, ст. 55, п. 1 ч. 1 ст. 80, п. 8, 10, 11, 14 ст. 89. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 4 ст. 8; п. 4 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»): п. 26, 27, 28, 31, 36, 37. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1.2, 4.1.5., 4.1.7., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7., 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6., 4.3.12, 8.2.7., 8.2.10.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности		Выполняется
	пожарно-спасательных	22.07.2008 г. «Технический	
	подразделений при	регламент о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности»: п.4 ст. 4 ст. 55, п. 3,	
		4 ч. 1 ст. 80, часть. 1 ст. 90.	
		Федеральный закон № 384-ФЗ от	
		30.12.2009 г. «Технический	
		регламент о безопасности зданий и	
		сооружений»: п. 5, 6, 7 ст. 8, п. 6 ст.	
		17. Правила противопожарного	
		режима в Российской Федерации	
		(утверждены Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479 «Об утверждении Правил	
		противопожарного режима»): п. 26.	
		СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»: п. 7.1., 7.4. СП	
		17.13330.2017 «Кровли.	
		Актуализированная редакция	
		СНиП II-26-76» п. 4.8.	
4.7.	Системы	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется
	противопожарной защиты	22.07.2008 г. «Технический	
	(системы противодымной	регламент о требованиях пожарной	
	защиты, пожарной	безопасности»: п.4 ст. 4 п. 3 ст. 52,	
	сигнализации,	ст. 54, ст. 56, ст. 82, ст. 83, ст. 84,	
	пожаротушения,	ст. 91, ст. 103. Федеральный закон	
	оповещения и управления	№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.	
	эвакуацией, внутренний и	«Технический регламент о	
	наружный	безопасности зданий и	
	противопожарные	сооружений»: п. 5 ст. 17. Правила	
	водопроводы)	противопожарного режима в	
	-	Российской Федерации	
		(утверждены Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479 «Об утверждении Правил	
		противопожарного режима»): п. 10,	
		54, 55, 56. СП 3.13130.2009	
		, ,	

раздел 7 ГОСТ Р 59639 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И

		ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. Пункт 7	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»: ст. 37. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4 ст. 4 ч.5 ст. 6, ч.9 ст. 52, ст. 60, ст. 64. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 7 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»): Часть І. Общие положения Пункты 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60. Часть XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Пункты 392, 393, 394. Часть XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения Пункты 395, 396, 397, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 412, 413. Приложение №1, №2	Выполняется