

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Самарской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» марта 2025 г.

Регистрационный № 63-08-2025-004317



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский загородный спортивно-оздоровительный лагерь "Дружба»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧАПАЕВСК "ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
ЛАГЕРЬ "ДРУЖБА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1096330001492

ИНН: 6330039134

Место нахождения объекта защиты:

обл Самарская, г Новокуйбышевск, п Океан

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.10.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	12
1.6.	Объем здания, куб. м	37
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система оповещения людей о пожаре III типа.</p> <p>2. Радиосистема передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг»</p> <p>3. Имеется план эвакуации</p> <p>4. Средства пожаротушения на каждом здании. Всего огнетушителей ОП-5 – 56 шт.</p> <p>5. Наружный противопожарный водопровод 5 м от здания – 3 шт. Исправен (Акт перекатки рукавов).</p> <p>6. Имеется водоём – озеро в 25 м от зданий.</p> <p>7. На территории лагеря имеется пожарная машина ЗИЛ 131, АРС 14, укомплектована пожарно-техническим вооружением (Соглашение о взаимодействии Региональным общественным учреждением ДПК «Служба спасения Самарской области»).</p> <p>8. Приказом директора лагеря создана ДПК из трёх человек (директор, завхоз, водитель). Все лица прошли обучение по ППБ.</p> <p><b>ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ:</b></p> <p>1. АПС адресная</p> <p>2. Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК</p>

индикатором -1 шт 3.Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10кВт, номинальный коммутируемый ток 25А - 2 шт 4.Контроллер двухпроводной линии связи, марка «С2000-КДЛ» - 4 шт 5.Блок контрольно-пусковой, марка «С2000-КПБ» -.4шт 6.Извещатель пожарный дымовой: ДИП-32МА – 130 шт 7.Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О» - 4 шт 8.Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп.01 – 10 шт 9.Светильник аварийного освещения «ВЫХОД» под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831) – 8 шт 10.Оповещатель звуковой, марка «Маяк-12-3М» - 50шт 11.Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, 100 дБ, 12В/35 мА – 1 шт 12.Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12А/ч – 5 шт 13.Модуль защиты аккумулятора батареи от глубокого разряда, марка «Ладога-МЗА» - 36 шт

2.

**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Не проводилась			
3.	<p style="text-align: center;"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p style="text-align: center;"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п.5.2.4.; п.5.5.2.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п. 3.10.; п.5.1.)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п.8.1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (п.5.2.4.; п.5.5.2.)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (п.4.2.22.; п.5.2.)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 (п.5.1.; п.5.2.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП 4.13130.2013 (п.5.2.2.; п.5.4.2.; п.5.2.6.; п.5.5.2.)	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 (п.6.; п.7.) СП 485.1311500.2020 (п.6.9; п.6.10.) СП 486.1311500.2020 (п.4.1; п.4.2)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 СООБТ Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства от 16.09.2020г. № 1479)	Выполняется